

令和2年度 終末処理場の水質検査結果（年間平均値）

処理場名		水素イオン 濃 度 <pH>	生物化学的 酸素要求量 <BOD> (mg/L)	化 学 的 酸素要求量 <COD> (mg/L)	浮遊物質量 <SS> (mg/L)	窒素含有量 (mg/L)	磷含有量 (mg/L)
東部下水 処理場	流入水	7.2	170	80	120	29	3.0
	放流水	7.4	2.3	11	3	20	0.68
牟礼浄化苑	流入水	7.4	250	140	160	38	4.6
	第1放流水	7.3	2.8	9.4	2	10	0.89
	第2放流水	7.3	2.9	8.8	1	11	1.2
庵治浄化 センター	流入水	7.4	190	99	140	30	3.2
	放流水	7.3	1.7	6.6	2	1.4	1.4
香東川浄化 センター	流入水（合流）	7.5	130	63	80	27	2.7
	流入水（分流）	7.3	240	130	190	41	4.2
	放流水	7.0	2.6	9.5	2	9.4	0.42
放流水の 基準		5.8以上 8.6以下	15以下	20以下	40以下	60以下	8以下