

高松市立学校施設耐震診断結果

高松市立小・中学校、幼稚園施設のうち、昭和56年以前に、旧耐震基準で建設された学校施設の耐震診断については以下のとおりです。

{高松市立小・中学校施設耐震診断結果総括表 (H15~18) }

	学校数			校舎 屋体	全体 棟数	統合校	新耐震	補強済	診断 実施数	構造体棟別評価内訳(棟)			
	全体	不要	必要							a	b	c	d
小学校	57	6	51	校舎	169	7	41	10	111	5	76	20	10
				屋体	56	2	11	24	19	9	7	1	2
中学校	24	4	20	校舎	100	2	36	0	62	7	42	4	9
				屋体	39	1	21	1	16	5	8	1	2
計	81	10	71	校舎	269	9	77	10	173	12	118	24	19
				屋体	95	3	32	25	35	14	15	2	4
				計	364	12	109	35	208	26	133	26	23

┌──────────┐
┌──┐
┌──┐
 耐震診断不要 耐震性能無し 耐震性能有り

{高松市立幼稚園施設耐震診断結果総括表}

	園数			園舎等	全体 棟数	新耐震	補強済	診断 実施数	構造体棟別評価内訳(棟)			
	全体	不要	必要						a	b	c	d
幼稚園	29	7	22	園舎等	33	7	1	25	2	8	4	11

┌──────────┐
┌──┐
┌──┐
 耐震診断不要 耐震性能無し 耐震性能有り

診断対象建物：非木造2階以上または延べ面積200㎡を超えるもの

耐震診断結果の評価

- | | | | |
|-------------------|------------------|---|--------|
| a) :Is値0.3未満 | 大地震時に崩壊する危険性が高い。 | ┌ | 耐震性能無し |
| b) :Is値0.3~0.6未満 | 大地震時に崩壊する危険性がある。 | ┌ | |
| c) :Is値0.6~0.75未満 | 大地震時に崩壊等の危険性は低い。 | ┌ | 耐震性能有り |
| d) :Is値0.75以上 | 診断の結果に問題はない。 | ┌ | |

Is値:建物の強度や、粘り強さに加え、その形状や経年状況を考慮して、耐震性能をあらわす指標(構造耐震指標)

診断結果一覧表

新設統合校予定校、新耐震基準で建設されている学校、耐震補強が完了している学校については記載していません。

小学校

	学校名	棟別名称	構造	階	施設面積 (㎡)	Is値	評価
1	日新小学校	本館校舎	R	3	2,609	0.42	b
		屋内運動場	R	3	1,249	0.43	b
3	四番丁小学校	北棟校舎西	R	3	1,661	0.38	b
		北棟校舎東	R	2	428	0.22	a
		南北棟校舎	R	3	1,854	0.56	b
		屋内運動場	R	2	863	0.47	b
4	亀阜小学校	北棟校舎	R	4	4,041	0.31	b
		南棟校舎	R	3	2,045	0.62	c
		南棟校舎東	R	3	414	0.62	c
		屋内運動場	R	2	1,001	0.48	b
5	栗林小学校	北棟校舎	R	3	3,137	0.62	c
		南棟校舎	R	3	3,798	0.60	c
		屋内運動場	R	2	909	0.20	a
6	花園小学校	北棟校舎	R	4	2,437	0.49	b
		南棟校舎	R	3	2,445	0.50	b
		屋内運動場	R	2	760	0.02	a
8	築地小学校	北棟校舎	R	3	3,055	0.47	b
		南棟校舎	R	3	1,160	0.52	b
		屋内運動場	R	3	907	0.21	a
9	新塩屋町小学校	北棟校舎	R	3	2,419	0.44	b
		中棟校舎	R	3	972	0.70	c
		中棟校舎2	R	3	494	0.63	c
		南棟校舎	R	3	788	1.11	d
		屋内運動場	R	2	781	0.37	b
10	鶴尾小学校	北棟校舎西	R	3	2,347	0.33	b
		北棟校舎東	R	3	154	0.98	d
		南棟校舎	R	4	3,069	0.25	a
11	太田小学校	北棟校舎西	R	4	901	0.51	b
		北棟校舎東	R	3	1,612	0.37	b
		中棟校舎西	R	3	1,299	0.42	b
		中棟校舎東	R	3	450	0.42	b
		中棟校舎北	R	3	226	0.65	c
		南棟校舎	R	3	1,908	0.62	c
12	木太小学校	北棟校舎	R	4	2,443	0.45	b
		連絡棟	R	3	411	1.00	d
		中棟校舎	R	4	3,292	0.34	b
13	古高松小学校	中棟校舎特別	S	2	432	0.37	b
		中棟校舎西	R	4	1,906	0.58	b
		南棟校舎	R	3	2,704	0.60	c
14	屋島小学校	北棟校舎西	R	3	1,688	0.36	b
		北棟校舎東	R	4	1,662	0.45	b
		南棟校舎	R	3	3,351	0.51	b
15	前田小学校	北棟校舎	R	4	1,043	0.85	d
		南棟校舎	R	4	3,338	0.52	b
16	川添小学校	北棟校舎	R	4	2,176	0.41	b
		中棟校舎	R	4	2,389	0.58	b

	学校名	棟別名称	構造	階	施設面積 (㎡)	Is値	評価
		南棟校舎	R	4	2,148	0.30	b
17	林小学校	北棟校舎	R	3	2,557	0.50	b
		南棟校舎	R	3	1,009	0.71	c
18	三溪小学校	北棟校舎	R	3	1,236	0.46	b
		南棟校舎	R	3	1,984	0.81	d
19	仏生山小学校	東棟校舎	R	4	3,466	0.36	b
		西棟校舎	R	4	1,423	0.48	b
20	香西小学校	南棟校舎西	R	4	3,543	0.50	b
		南棟校舎	R	4	1,227	0.71	c
21	一宮小学校	北棟校舎	R	4	1,744	0.54	b
		中棟校舎	R	4	1,702	0.55	b
		南棟校舎西	R	4	1,852	0.52	b
22	多肥小学校	北棟校舎	R	3	1,018	0.57	b
		中棟校舎	R	3	2,401	0.42	b
23	川岡小学校	本館校舎西	R	4	1,744	0.52	b
24	円座小学校	本館校舎中	R	4	2,125	0.44	b
25	檀紙小学校	南棟校舎中	S	2	686	0.33	b
		南棟校舎西	R	3	820	0.63	c
		南棟校舎東	R	3	1,441	0.67	c
26	弦打小学校	南棟校舎	R	4	2,460	0.55	b
27	鬼無小学校	北棟校舎	R	4	3,855	0.40	b
28	下笠居小学校	北棟校舎	R	3	2,503	0.55	b
29	女木小学校	本館校舎	R	2	930	0.33	b
30	男木小学校	本館校舎東	R	2	445	0.55	b
		本館校舎西	R	3	489	0.41	b
31	川島小学校	本館校舎東	R	4	2,303	0.52	b
32	十河小学校	北棟校舎西	R	4	1,092	0.66	c
		南棟校舎	R	4	1,432	0.45	b
33	東植田小学校	本館校舎東	R	3	822	0.66	c
34	植田小学校	北棟校舎	R	2	899	0.54	b
		屋内運動場	R	2	642	0.66	c
35	中央小学校	北棟校舎西	R	4	867	0.62	c
		本館校舎	R	4	3,266	0.49	b
36	太田南小学校	北棟校舎	R	4	1,232	0.45	b
		中棟校舎	R	4	2,664	0.33	b
		南棟校舎	R	4	2,811	0.38	b
37	木太南小学校	北棟校舎東	R	4	3,842	0.41	b
		北棟校舎中	R	4	969	0.87	d
		南棟校舎	R	4	1,325	0.44	b
38	古高松南小学校	北棟校舎	R	4	2,092	0.44	b
		南棟校舎	R	4	2,862	0.66	c
39	屋島東小学校	本館校舎	R	3	2,216	0.64	c
42	上西小学校	本館校舎	R	3	1,227	0.27	a
		屋内運動場	S	1	386	0.85	d
43	塩江小学校	北棟校舎	R	3	1,166	0.27	a
		南棟校舎西	R	1	277	0.74	c
		屋内運動場	R	2	533	0.36	b
44	安原小学校	北棟校舎東	R	3	1,049	0.45	b
45	牟礼小学校	屋内運動場	R	2	617	0.25	a
46	牟礼北小学校	北棟校舎東	R	3	1,200	0.45	b

	学校名	棟別名称	構造	階	施設面積 (m ²)	Is値	評価
		昇降口棟	R	3	288	0.38	b
		南棟校舎	R	3	2,398	0.32	b
		屋内運動場	R	2	1,117	0.20	a
47	牟礼南小学校	本館校舎東	R	3	3,165	0.52	b
		屋内運動場	R	2	704	0.81	d
48	庵治小学校	北棟校舎	R	3	2,820	0.38	b
		南棟校舎	R	3	1,428	0.42	b
		連絡棟	R	2	454	0.73	c
		屋内運動場	S	3	1,253	0.34	b
49	庵治第二小学校	本館校舎	R	2	530	0.58	b
50	大野小学校	北棟校舎中	R	3	805	0.44	b
		北棟校舎東	R	2	185	0.44	b
		北棟校舎西	R	3	685	0.82	d
		中棟校舎	R	3	319	0.50	b
		渡り廊下棟	R	3	78	1.00	d
		南棟校舎西	R	3	688	0.31	b
		南棟校舎中	R	3	1,255	0.34	b
		南棟校舎東	R	2	155	0.86	d
		屋内運動場	R	2	850	0.53	b
51	浅野小学校	中棟校舎東	R	3	1,213	0.29	a
		中棟校舎西	R	3	586	0.41	b
		連絡棟東	R	3	253	0.35	b
		南棟校舎東	R	2	800	0.43	b
		屋内運動場	R	2	851	0.29	a
52	川東小学校	北棟校舎東	R	3	2,214	0.40	b
		北棟校舎中	R	3	1,233	0.31	b
		管理等校舎	R	2	669	0.49	b
		屋内運動場	R	2	1,062	0.26	a
53	香南小学校	北棟校舎	R	2	671	0.55	b
		中棟校舎	R	2	1,471	0.53	b
54	国分寺北部小学校	連絡棟	R	2	172	0.94	d
		屋内運動場	R	2	623	0.13	a
55	国分寺南部小学校	南棟校舎	R	2	1,301	0.56	b
		屋内運動場	R	2	570	0.29	a

中学校

	学校名	棟別名称	構造	階	施設面積 (m ²)	Is値	評価
1	桜町中学校	北棟校舎	R	4	1888	0.41	b
		中棟校舎	R	4	3131	0.30	b
		南棟校舎	R	3	2472	0.41	b
		屋内運動場	R	2	1,077	0.39	b
2	紫雲中学校	北棟校舎	R	3	3013	0.67	c
		中棟校舎西	R	3	2664	0.45	b
		中棟校舎東	R	2	250	0.49	b
		南棟校舎	R	3	2469	0.50	b
		屋内運動場	R	2	1,487	0.84	d
3	玉藻中学校	北棟校舎	R	3	648	0.30	b
		本館校舎	R	3	3,166	0.35	b
		中棟校舎中	R	4	2,301	0.34	b

	学校名	棟別名称	構造	階	施設面積 (㎡)	Is値	評価
		中棟校舎東	R	3	511	0.58	b
		屋内運動場	R	2	788	0.33	b
5	城内中学校	北棟校舎	R	4	1,529	0.48	b
		東棟校舎	R	3	188	1.35	d
		西棟校舎	R	3	1,060	0.78	d
		西棟校舎4F	S	4	311	0.06	a
		南棟校舎	R	3	1,480	0.30	b
		屋内運動場	R	3	1,615	0.40	b
6	鶴尾中学校	本館校舎	R	4	2,736	0.44	b
		屋内運動場	R	2	945	0.06	a
7	屋島中学校	北棟校舎	R	4	4,482	0.25	a
		中棟校舎	R	4	1,869	0.41	b
		南棟校舎	R	2	670	0.31	b
		屋内運動場	R	2	1,098	0.20	a
8	協和中学校	北棟校舎西	R	4	1,831	0.62	c
		東棟校舎	R	3	1,132	0.38	b
		南棟校舎	R	4	1,913	0.53	b
		屋内運動場	R	2	909	0.35	b
9	龍雲中学校	北棟校舎	R	3	1,258	0.66	c
		南北棟校舎南	R	2	339	0.75	d
		中棟校舎	R	3	407	0.47	b
		南棟校舎	R	3	2,855	0.35	b
		屋内運動場	R	2	1,072	0.45	b
10	勝賀中学校	北棟校舎	R	3	1,536	0.32	b
		中棟校舎	R	3	2,779	0.42	b
		南棟校舎西	R	4	1,100	0.36	b
		屋内運動場	R	2	1,049	0.68	c
11	一宮中学校	南棟校舎	R	3	976	0.48	b
		北棟校舎西	R	3	1,324	0.80	d
		中棟校舎	R	3	1,456	0.57	b
12	香東中学校	中棟校舎東	R	3	1,010	0.41	b
		本館校舎	R	3	1,074	0.20	a
		南棟校舎東	R	3	1,595	0.42	b
		南棟校舎中	R	3	180	0.49	b
		北棟校舎	S	1	218	1.03	d
		屋内運動場	R	2	1,075	0.44	b
13	下笠居中学校	本館校舎西	R	4	2,021	0.75	d
14	男木中学校	本館校舎中	R	2	430	0.52	b
15	山田中学校	北棟校舎	R	3	1,411	0.34	b
		中棟校舎	R	3	452	0.46	b
		管理棟校舎	R	2	795	0.53	b
		南棟校舎	R	3	1,797	0.38	b
		技術教室棟	R	1	326	0.98	d
		屋内運動場	R	2	804	0.43	b
16	太田中学校	北棟校舎西	R	4	3,394	0.31	b
		南棟校舎	R	4	2,810	0.35	b
		屋内運動場	R	2	1,150	0.29	a
19	塩江中学校	北棟校舎	R	3	2,473	0.47	b
		屋内運動場	R	2	910	1.04	d

	学校名	棟別名称	構造	階	施設面積 (㎡)	Is値	評価
20	牟礼中学校	北棟校舎中	R	4	1,341	0.34	b
		中棟校舎西	R	3	1,597	0.37	b
		南棟校舎	R	3	1,674	0.23	a
		連絡棟西	R	2	283	0.76	d
		連絡棟東	R	2	226	0.71	c
		柔剣道場	S	1	548	0.21	a
		屋内運動場	R	1	1,068	0.40	b
21	庵治中学校	北棟校舎西	R	3	1,668	0.42	b
		南棟校舎	R	3	1,459	0.40	b
		連絡棟	R	2	186	0.93	d
22	香川第一中学校	北棟校舎	R	3	1,829	0.28	a
		中棟校舎東	R	3	1,740	0.24	a
		中棟校舎西	R	3	969	0.37	b
		連絡棟西	R	3	214	0.59	b
24	国分寺中学校	北棟校舎	R	3	2,760	0.22	a
		南棟校舎東	R	3	1,589	0.40	b
		屋内運動場	S	2	873	0.22	a

幼稚園

	学校名	棟別名称	構造	階	施設面積 (㎡)	Is値	評価
1	前田幼稚園	園舎棟	R	2	571	0.66	c
2	川添幼稚園	園舎棟	R	2	840	0.79	d
3	林幼稚園	園舎棟	R	2	651	0.51	b
4	三溪幼稚園	園舎棟	R	1	333	1.69	d
5	香西幼稚園	園舎棟	R	2	838	0.55	b
6	一宮幼稚園	園舎棟	R	2	668	0.82	d
7	多肥幼稚園	園舎棟	R	2	500	0.51	b
12	鬼無幼稚園	園舎棟	R	2	473	1.36	d
13	下笠居幼稚園	園舎棟	R	2	667	0.83	d
14	木太幼稚園	園舎棟	R	2	831	0.71	c
15	山田幼稚園	園舎棟	R	1	401	0.71	c
16	檀浦幼稚園	園舎棟	R	1	319	0.92	d
17	春日幼稚園	園舎棟	R	2	498	1.53	d
18	木太北部幼稚園	園舎棟	R	2	751	0.79	d
21	田井幼稚園	園舎棟	R	1	540	0.83	d
22	大町幼稚園	園舎棟	R	2	499	0.48	b
23	庵治幼稚園	管理棟	R	2	1,054	0.56	b
		園舎棟	R	2	405	0.45	b
24	大野幼稚園	園舎棟	R	2	500	1.17	d
26	川東幼稚園	園舎棟	R	2	534	0.63	c
27	香南幼稚園	園舎棟	R	1	455	0.26	a
28	国分寺北部幼稚園	園舎棟	R	2	868	0.82	d
29	国分寺南部幼稚園	園舎北棟	R	2	783	0.29	a
		園舎中棟	R	2	493	0.45	b
		遊戯室棟	R	1	371	0.43	b