

# 工事監査（随時監査） 結果に基づく措置通知

（平成27年3月31日）

T-CAS

工事監査（随時監査）結果に基づき、措置を講じた旨の通知があったものは、次頁以降のとおりです。

平成27年3月31日

高松市監査委員

吉田 正己（よしだ まさみ）

山下 稔（やましたみのる）

香川 洋二（かがわ ようじ）

十川 信孝（そごう のぶたか）



Takamatsu City Audit Secretariat

## 高松市監査事務局

文化の風かおり 光かがやく 瀬戸の都・高松

☎ 087-839-2652

✉ [kansa@city.takamatsu.lg.jp](mailto:kansa@city.takamatsu.lg.jp)

## 【工事監査結果（随時監査）に基づく措置通知一覧】

H27.3.31

措置通知 No.	監査実施年度	告示日	告示番号※	区分※	項目	公表文該当ページ	所管課等		措置通知日
No.1	H25	H26.2.20	第3号	意見	各柱の沈下の有無の調査について	P3	都市整備局	建築課	H27.2.20

※ 告示番号 …… 高松市監査委員告示の番号

※ 意見 …… 組織及び運営の合理化の観点から改善が望まれるとされたもの

## 工事監査（随時監査）結果に基づく措置通知

措置通知No.

No.1

監査の対象	平成25年度において施工した建設工事		
指 摘 又 は 意 見			
告 示 番 号	高松市監査委員告示第3号	告 示 日	平成26年2月20日
区 分	<input type="checkbox"/> 指摘	<input checked="" type="checkbox"/> 意見	措置通知日 平成27年2月20日
指摘・意見 の 項 目	各柱の沈下の有無の調査について		
内 容	妻面の各階耐震壁に斜めにひび割れが見られたので、各柱の沈下がないか、しばらくの間（月1回・1年間）、調査されたい。		
公表文該当 ペ ー ジ	3ページ		
公表文への リ ン ク	<a href="http://www.city.takamatsu.kagawa.jp/kakuiin/KANSA/kansa/kansahoukoku/kouji/kouji25/ko220.pdf">http://www.city.takamatsu.kagawa.jp/kakuiin/KANSA/kansa/kansahoukoku/kouji/kouji25/ko220.pdf</a>		

指 摘 又 は 意 見 に 対 す る 措 置	
所 管 課 等	都市整備局 建築課
措 置 結 果	各柱の沈下の有無については、平成26年2月から翌年1月までの1年間、月1回調査し、異常がないことを確認した。