

様式第3号（第7条の2関係）

年 月 日	
(宛先) 高松市 消防署長	
報告者 住所 氏名	
急速充電設備概要報告書	
<p>次の場所に設置しようとする急速充電設備は、消防法規の委任規定に基づく内容のうち予防業務に係るものを指定する件第7条の2に規定する、延焼を防止するための措置が講じられていることを、次のとおり報告します。</p>	
防火対象物	所在地
	名 称
設置場所	
<p>(1) 筐^{きょう}体は、不燃の金属材料で厚さがステンレス鋼板で2.0ミリメートル以上又は鋼板で2.3ミリメートル以上であること。</p> <p>(2) 漏電遮断器その他の安全装置が設置されていること。</p> <p>(3) 筐体の体積1立方メートルに対する内蔵可燃物量（電装基板その他の可燃物の量をいう。）がおおむね122キログラム以下であること。</p> <p>(4) 蓄電池が内蔵されていないこと。</p> <p>(5) 太陽光発電設備が接続されていないこと。</p>	
※受付欄	※経過欄

備考 ※欄は記入しないでください。