

検査結果表
(第1項第5号に規定する昇降機)

当該検査に関与した検査者		氏名	検査者番号
	代表となる検査者		
	その他の検査者		

番号	検査項目	昇降機番号				担当検査者番号	
		検査結果					
		指摘なし	要重点点検	要是正	既存不適格		
1 機械室							
(1)	機械室内の状況						
(2)	制御器	開閉器及び遮断器					
(3)		接触器、継電器及び運転制御用基板					
(4)		ヒューズ					
(5)		絶 縁	電動機の回路 (300V以下 ・ 300V超)	MQ			
			制御器等の回路の300Vを超える回路	MQ			
		制御器等の回路の150Vを超え300V以下の回路	MQ				
		制御器等の回路の150V以下の回路	MQ				
(6)	接 地						
(7)	電動機						
(8)	ブレーキ	パッドの厚さ					
		イ、 製造者が指定する					
		要重点点検となる基準値 (mm)					
		要是正となる基準値 (mm)					
(8)	ブレーキ	ロ、 やむを得ない事情により、点検者が設定する					
		要重点点検となる基準値 (mm)					
(8)	ブレーキ	要是正となる基準値 (mm)					
		非常停止時の踏段停止距離測定 (V ² /9 ≤ 踏段停止距離 ≤ 600mm)					
(9)	減速機						
(10)	駆動鎖						
(11)	踏段反転装置						
2 昇降口							
(1)	ランディングプレート						
(2)	くし板						
(3)	くし板及び踏段のかみ合い						
(4)	インレットガード						
(5)	昇降起動スイッチ						
(6)	警報及び運転休止スイッチ						
(7)	速度	定格速度 (m/min)	上昇 m/min				
			下降 m/min				
3 中間部							
(1)	ハンドレール駆動装置						
(2)	ハンドレール						
(3)	内側板						
(4)	踏段						
(5)	踏段レール又はローラー						
(6)	踏段相互のすき間				mm		
(7)	スカートガード						
4 安全装置							
(1)	インレットスイッチ						
(2)	非常停止ボタン						
(3)	スカートガードスイッチ						
(4)	踏段鎖安全スイッチ又はベルト安全スイッチ						
(5)	踏段浮上り検出装置						
(6)	駆動鎖切断時停止装置						
(7)	ハンドレール停止検出装置						

5 安全対策					
(1)	交差部固定保護板				
(2)	転落防止柵、進入防止用仕切板及び誘導柵				
(3)	落下物防止網				
(4)	踏段上直部の障害物				
(5)	交差部可動警告板				
(6)	踏段面注意標識				
(7)	登り防止用仕切板				
(8)	防火区画を形成するシャッター又は戸との連動停止装置				
6 その他					
(1)	車いす搬送用踏段				
7 上記以外の検査項目					
特記事項					
番号	検査項目	検査事項	指摘の具体的内容等	改善策の具体的内容等	改善（予定）年月

(注意)

- ① この書類は、昇降機ごとに作成してください。その際に、「昇降機番号」欄には、建築基準法施行規則別記第36号の4様式第二面5欄の番号を記入してください。
- ② 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
- ③ 「当該検査に関与した検査者」欄は、建築基準法施行規則別記第36号の4様式第二面3欄に記入した検査者について記入し、「検査者番号」欄に検査者を特定できる番号、記号等を記入してください。当該エスカレーターの検査を行った検査者が1人の場合は、その他の検査者欄は削除して構いません。
- ④ 検査項目のうち、その点検事項が点検の対象の昇降機に適用されないことが明らかなものについては、その「番号」欄から「担当検査者番号」欄までを取消線で抹消してください。
- ⑤ 「検査結果」欄は、別表第5(イ)欄に掲げる各検査項目ごとに記入してください。
- ⑥ 「検査結果」欄のうち「要是正」欄は、別表第5(イ)欄に掲げる検査項目について(ロ)欄に掲げる検査事項のいずれかが(ニ)欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください(ただし、(ニ)欄が「イ」、「ロ」に分かれている場合において、(ニ)欄「ロ」に掲げる判定基準のみに該当する場合を除く。)
- ⑦ 「検査結果」欄のうち「要重点点検」欄は、⑥に該当せず、別表第5(ニ)欄が「イ」、「ロ」に分かれている場合において、(イ)欄に掲げる検査項目について(ろ)欄に掲げる検査事項が(ニ)欄「ロ」に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。
- ⑧ 「検査結果」欄のうち「指摘なし」欄は、⑥及び⑦のいずれにも該当しない場合に○印を記入してください。
- ⑨ 「既存不適合」欄は、「要是正」欄に○印を記入した場合で、建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは、○印を記入してください。
- ⑩ 「担当検査者番号」欄は、「検査に関与した検査者」欄で記入した番号、記号等を記入してください。ただし、当該昇降機の検査を行った検査者が1人の場合は、記入しなくても構いません。
- ⑪ 1(5)「絶縁」には、該当しない回路及び電圧区分を取消線で抹消した上で、右欄に検査で測定した抵抗値を記入してください。
- ⑫ 1(8)「ブレーキ」の「パッドの厚さ」には、「イ。」を○で囲んだ上で、左欄に製造者が指定する要是正となる基準値を記入し、右欄に検査で測定した寸法を記入してください。ただし、製造者の倒産等により製造者が指定する基準値を知り得ない場合などやむを得ない事情により、点検者が設定する基準により判定した場合は、「ロ。」を○で囲んだ上で、左欄に要是正となる基準を記入し、右欄に検査で測定した寸法を記入してください。
- ⑬ 1(8)「ブレーキ」の「非常停止時の階段停止距離測定」には、右欄に測定した停止距離を記入してください。
- ⑭ 2(7)「速度」には定格速度を記入するとともに、右欄に検査で測定した上昇時及び下降時の速度を記入してください。
- ⑮ 3(6)「階段相互のすき間」には、右欄に検査で測定した階段相互のすき間を記入してください。
- ⑯ 7「上記以外の検査項目」には、第1第1項ただし書の規定により特定行政庁が検査項目を追加したとき又は第1第2項により検査の方法を記載した図書があるときに、特定行政庁が追加した検査項目又は第1第2項に規定する図書に記載されている検査項目を追加し、⑥から⑭に準じて検査結果等を記入してください。なお、これらの項目がない場合は、7は削除して構いません。
- ⑰ 「特記事項」欄は、検査の結果、要是正又は要重点点検の指摘があった場合のほか、指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合に、該当する検査項目の番号、検査項目及び検査事項を記入し、「指摘の具体的内容等」欄に指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに、改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は「改善策の具体的内容等」欄にその内容を記入し、改善した場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を記入し、改善予定年月が明らかになっている場合は「改善(予定)年月」欄に当該年月を()書きで記入してください。
- ⑱ ブレーキパッドの状況に関する写真を別添1様式、ブレーキパッドを除く要是正又は要重点点検とされた検査事項(既存不適合の場合を除く。)における要是正又は要重点点検とされた部分の写真を別添2様式に従い添付してください。