

工事成績評定の考査項目別運用表（建築・設備工事）

評定者	評定表	考査項目	細 別（工 種）
検査員	別紙 5-1	2. 施工状況	I. 施工管理
検査員	別紙 5-2-1	3. 出来形及び出来ばえ	I. 出来形 建築工事(新築)
検査員	別紙 5-2-2	3. 出来形及び出来ばえ	I. 出来形 建築工事(改修)
検査員	別紙 5-2-3	3. 出来形及び出来ばえ	I. 出来形 電気設備工事(新設)
検査員	別紙 5-2-4	3. 出来形及び出来ばえ	I. 出来形 電気設備工事(改修)
検査員	別紙 5-2-5	3. 出来形及び出来ばえ	I. 出来形 機械設備工事(新設)
検査員	別紙 5-2-6	3. 出来形及び出来ばえ	I. 出来形 機械設備工事(改修)
検査員	別紙 5-2-7	3. 出来形及び出来ばえ	I. 出来形 解体工事
検査員	別紙 5-3-1	3. 出来形及び出来ばえ	II. 品 質 建築工事(新築)
検査員	別紙 5-3-2	3. 出来形及び出来ばえ	II. 品 質 建築工事(改修)
検査員	別紙 5-3-3	3. 出来形及び出来ばえ	II. 品 質 電気設備工事(新設)
検査員	別紙 5-3-4	3. 出来形及び出来ばえ	II. 品 質 電気設備工事(改修)
検査員	別紙 5-3-5	3. 出来形及び出来ばえ	II. 品 質 機械設備工事(新設)
検査員	別紙 5-3-6	3. 出来形及び出来ばえ	II. 品 質 機械設備工事(改修)
検査員	別紙 5-3-7	3. 出来形及び出来ばえ	II. 品 質 解体工事
検査員	別紙 5-3-8	3. 出来形及び出来ばえ	II. 品 質 （上記以外の工事又は合併工事）
検査員	別紙 5-4	3. 出来形及び出来ばえ	III. 出来ばえ
検査員	別紙 6	8. 修補指示等、9. 総合評価履行確認	

工事成績評定の考査項目別運用表

建築・設備工事

[記入方法] 該当する項目の□にレマークを記入し、所見を枠内に記入する。

(検査員)

考査項目	細別	a	b	c	d	e		
2. 施工状況	1 施工管理	施工管理が適切である	施工管理がほぼ適切である	他の評価に該当しない	施工管理がやや不備である	施工管理が不備である		
		<p>[評価対象項目]</p> <p><input type="checkbox"/> 契約約款第18条第1項第1号から5号に基づく設計図書の照査を行い、施工がなされている。</p> <p><input type="checkbox"/> 施工計画書の記載内容と現場施工方法が一致している。</p> <p><input type="checkbox"/> 工事機材等の資料が整理され、管理されている。</p> <p><input type="checkbox"/> 品質確保のための対策など施工に関する独自の工夫が見られる。</p> <p><input type="checkbox"/> 見本又は工事記録写真等の整理に工夫が見られる。</p> <p><input type="checkbox"/> 段階確認等が適時、的確になされている。</p> <p><input type="checkbox"/> 工事記録の整備が適時、的確になされている。</p> <p><input type="checkbox"/> 建設廃棄物、リサイクルへの取組みが適切になされている。</p> <p><input type="checkbox"/> 雇用者等の雇用形態に応じて、中小企業退職金共済、建設業退職金共済等の制度に加入し、適正に処理されている。</p> <p><input type="checkbox"/> 作業分担と責任の範囲が書面で確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> 施工体制台帳、施工体系図が整備されている。</p> <p><input type="checkbox"/> 施工計画書と現場の施工体制が一致している。</p> <p><input type="checkbox"/> 品質管理体制が確立され、有効に機能している。</p> <p><input type="checkbox"/> 施工計画書が工事着手前に提出され、所定の項目が記載されているとともに、設計図書の内容及び現場条件を反映したもとなっている。</p> <p><input type="checkbox"/> 工事の関係書類及び資料整理がよい。</p> <p><input type="checkbox"/> 管理基準等が作成され管理している。</p> <p><input type="checkbox"/> その他理由:</p>			<p><input type="checkbox"/> 施工管理について、監督員がが文書による改善指示を行った。</p> <p style="text-align: center;">[]</p> <p>上記該当事項があれば・・・d</p> <hr/> <p><input type="checkbox"/> 判断基準の該当事項が60%未満</p> <p>上記該当あれば・・・d</p>		<p><input type="checkbox"/> 施工管理について、監督員からの文書による改善指示に従わなかった。</p> <p style="text-align: center;">[]</p> <p>上記該当事項があれば・・・e</p>	
		<p>該当事項が 90%以上…………… a</p> <p>該当事項が 80%以上90%未満…………… b</p> <p>該当事項が 80%未満…………… c</p>	<p>[] / [] = [] %</p>		<p>① 当該「評価対象項目のうち、評価対象外の項目は削除する。</p> <p>② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率(%)計算の値で評価する。</p> <p>③ なお、削除後の評価対象項目が2項目以下の場合はc評価とする。</p>			

工事成績評定の考査項目別運用表

建築・設備工事

[記入方法] 該当する項目の□にレマークを記入し、所見を枠内に記入する。

(検査員)

考査項目	細別	a	a'	b	b'	c	d	e		
3. 出来形及び出来ばえ	I 出来形 建築工事(新築)	優れている	bより優れている	やや優れている	cより優れている	他の評価に該当しない	出来形管理がやや不備である	出来形管理が不備である		
		<p>[評価対象項目]</p> <p><input type="checkbox"/> 施工図、承諾図等が設計図書を満足していることが確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> 不可視部分となる出来形が工事写真、施工記録等により確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> 施工計画書等で出来形の管理基準を設定し、計画に基づく管理を実施していることが確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> 出来形の管理記録の整備が良好である。</p> <p><input type="checkbox"/> 出来形の管理方法に創意工夫がある。</p> <p><input type="checkbox"/> 出来形の形状、寸法が設計値(設計図書)を満足している。</p> <p><input type="checkbox"/> 出来形の性能、機能が設計値(設計図書)を満足している。</p> <p><input type="checkbox"/> 提出書類が適切にまとめられている。</p> <p><input type="checkbox"/> その他理由:</p>								
		<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin: 0 auto;"></div>								
		<p>該当項目が 90%以上..... a</p> <p>該当項目が 80%以上90%未満..... a'</p> <p>該当項目が 70%以上80%未満..... b</p> <p>該当項目が 60%以上70%未満..... b'</p> <p>該当項目が 60%未満..... c</p>								
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> / = % </div>								
		<p>① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。</p> <p>② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率(%)計算の値で評価する。</p> <p>③ なお、削除後の評価対象項目が2項目以下の場合はc評価とする。</p>								
							<p><input type="checkbox"/> 出来形の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員が文書で改善指示を行った。</p> <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 20px; margin-top: 5px;"></div> <p>上記該当事項があれば・・・d</p>		<p><input type="checkbox"/> 高松市病院局工事請負契約約款第31条第1項、第32条第2項に基づき破壊検査を行った。</p> <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 20px; margin-top: 5px;"></div> <p>上記該当事項があれば・・・e</p>	
							<p><input type="checkbox"/> 判断基準の該当項目が50%未満</p> <p>上記該当あれば・・・d</p>			

工事成績評定の考査項目別運用表

建築・設備工事

[記入方法] 該当する項目の□にレマークを記入し、所見を枠内に記入する。

(検査員)

考査項目	細別	a	a'	b	b'	c	d	e				
3. 出来形及び出来ばえ	I 出来形 建築工事(改修)	優れている	bより優れている	やや優れている	cより優れている	他の評価に該当しない	出来形管理がやや不備である	出来形管理が不備である				
		<p>[評価対象項目]</p> <p><input type="checkbox"/> 施工図、承諾図等が設計図書を満足していることが確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> 不可視部分となる出来形が工事写真、施工記録等により確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> 施工計画書等で出来形の管理基準を設定し、計画に基づく管理を実施していることが確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> 出来形の管理記録の整備が良好である。</p> <p><input type="checkbox"/> 出来形の管理方法に創意工夫がある。</p> <p><input type="checkbox"/> 出来形の形状、寸法が設計値(設計図書)を満足している。</p> <p><input type="checkbox"/> 出来形の性能、機能が設計値(設計図書)を満足している。</p> <p><input type="checkbox"/> 提出書類が適切にまとめられている。</p> <p><input type="checkbox"/> その他理由:</p>					<div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>		<p><input type="checkbox"/> 出来形の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員が文書で改善指示を行った。</p> <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div> <p>上記該当事項があれば・・・d</p> <p><input type="checkbox"/> 判断基準の該当項目が50%未満</p> <p>上記該当あれば・・・d</p>		<p><input type="checkbox"/> 高松市病院局工事請負契約約款第31条第1項、第32条第2項に基づき破壊検査を行った。</p> <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div> <p>上記該当事項があれば・・・e</p>	
		<p>該当項目が 90%以上…………… a</p> <p>該当項目が 80%以上90%未満…………… a'</p> <p>該当項目が 70%以上80%未満…………… b</p> <p>該当項目が 60%以上70%未満…………… b'</p> <p>該当項目が 60%未満…………… c</p>					<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> / = % </div>		<p>① 当該「評価対象項目のうち、評価対象外の項目は削除する。</p> <p>② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率(%)計算の値で評価する。</p> <p>③ なお、削除後の評価対象項目が2項目以下の場合はc評価とする。</p>			

工事成績評定の考査項目別運用表

建築・設備工事

[記入方法] 該当する項目の□にレマークを記入し、所見を枠内に記入する。

(検査員)

考査項目	細別	a	a'	b	b'	c	d	e		
3. 出来形及び出来ばえ	I 出来形 電気設備工事(新設)	優れている	bより優れている	やや優れている	cより優れている	他の評価に該当しない	出来形管理がやや不備である	出来形管理が不備である		
		<p>[評価対象項目]</p> <p><input type="checkbox"/> 承諾図等が、設計図書を満足していることが確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> 施工図等が、設計図書を踏まえ検討され、満足していることが確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> 施工計画書等で出来形の管理基準を設定し、計画に基づく管理を実施していることが確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> 現場における出来形が設計図書を満足し、適切な施工であることが確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> 現場における出来形が良好で、施工の精度が高い。</p> <p><input type="checkbox"/> 不可視部分の出来形が、工事写真、施工記録により、確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> 提出書類が適切にまとめられており、不足がない。</p> <p><input type="checkbox"/> 竣工図が適切にまとめられており、確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> 関連工事とのすり合わせが適切である。</p> <p><input type="checkbox"/> その他理由:</p>								
		<p> <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> = <input type="checkbox"/> % </p>								
		<p> 該当項目が 90%以上..... a 該当項目が 80%以上90%未満..... a' 該当項目が 70%以上80%未満..... b 該当項目が 60%以上70%未満..... b' 該当項目が 60%未満..... c </p>								
		<p> ① 当該「評価対象項目のうち、評価対象外の項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率(%)計算の値で評価する。 ③ なお、削除後の評価対象項目が2項目以下の場合はc評価とする。 </p>								
							<p><input type="checkbox"/> 出来形の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員が文書で改善指示を行った。</p> <p style="text-align: center;">[]</p> <p>上記該当事項があれば・・・d</p>		<p><input type="checkbox"/> 高松市病院局工事請負契約約款第31条第1項、第32条第2項に基づき破壊検査を行った。</p> <p style="text-align: center;">[]</p> <p>上記該当事項があれば・・・e</p>	
							<p><input type="checkbox"/> 判断基準の該当項目が50%未満</p> <p>上記該当あれば・・・d</p>			

工事成績評定の考査項目別運用表

建築・設備工事

[記入方法] 該当する項目の□にレマークを記入し、所見を枠内に記入する。

(検査員)

考査項目	細別	a	a'	b	b'	c	d	e
3. 出来形及び出来ばえ	I 出来形 電気設備工事(改修)	優れている	bより優れている	やや優れている	cより優れている	他の評価に該当しない	出来形管理がやや不備である	出来形管理が不備である
		<p>[評価対象項目]</p> <p><input type="checkbox"/> 承諾図等が、設計図書を満足していることが確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> 施工図等が、設計図書を踏まえ検討され、満足していることが確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> 施工計画書等で出来形の管理基準を設定し、計画に基づく管理を実施していることが確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> 現場における出来形が設計図書を満足し、適切な施工であることが確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> 現場における出来形が良好で、施工の精度が高い。</p> <p><input type="checkbox"/> 不可視部分の出来形が、工事写真、施工記録により、確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> 解体又は撤去工事がある場合、撤去対象物の範囲等が確認でき、適切に処分していることが確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> 提出書類が適切にまとめられており、不足がない。</p> <p><input type="checkbox"/> 竣工図が適切にまとめられており、確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> 関連工事とのすり合わせが適切である。</p> <p><input type="checkbox"/> その他理由:</p>						
		<p>該当項目が 90%以上..... a</p> <p>該当項目が 80%以上90%未満..... a'</p> <p>該当項目が 70%以上80%未満..... b</p> <p>該当項目が 60%以上70%未満..... b'</p> <p>該当項目が 60%未満..... c</p>					<p><input type="checkbox"/> 出来形の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員が文書で改善指示を行った。</p> <p>上記該当事項があれば・・・d</p> <p><input type="checkbox"/> 高松市病院局工事請負契約約款第31条第1項、第32条第2項に基づき破壊検査を行った。</p> <p>上記該当事項があれば・・・e</p>	
		<p>① 当該「評価対象項目のうち、評価対象外の項目は削除する。</p> <p>② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率(%)計算の値で評価する。</p> <p>③ なお、削除後の評価対象項目が2項目以下の場合はc評価とする。</p>					<p><input type="checkbox"/> 判断基準の該当項目が50%未満</p> <p>上記該当あれば・・・d</p>	
		<p>□ / □ = □ %</p>						

工事成績評定の考査項目別運用表

建築・設備工事

[記入方法] 該当する項目の□にレマークを記入し、所見を枠内に記入する。

(検査員)

考査項目	細別	a	a'	b	b'	c	d	e
3. 出来形及び出来ばえ	I 出来形 機械設備工事(新設)	優れている	bより優れている	やや優れている	cより優れている	他の評価に該当しない	出来形管理がやや不備である	出来形管理が不備である
		<p>[評価対象項目]</p> <p><input type="checkbox"/> 承諾図等が、設計図書を満足していることが確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> 施工図等が、設計図書を踏まえ検討され、満足していることが確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> 施工計画書等で出来形の管理基準を設定し、計画に基づく管理を実施していることが確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> 現場における出来形が設計図書を満足し、適切な施工であることが確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> 現場における出来形が良好で、施工の精度が高い。</p> <p><input type="checkbox"/> 不可視部分の出来形が、工事写真、施工記録により、確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> 提出書類が適切にまとめられており、不足がない。</p> <p><input type="checkbox"/> 竣工図が適切にまとめられており、確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> 関連工事とのすり合わせが適切である。</p> <p><input type="checkbox"/> その他理由:</p>						
		<p>該当項目が 90%以上..... a</p> <p>該当項目が 80%以上90%未満..... a'</p> <p>該当項目が 70%以上80%未満..... b</p> <p>該当項目が 60%以上70%未満..... b'</p> <p>該当項目が 60%未満..... c</p>						
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> $\frac{\square}{\square} = \square\%$ </div>						
		<p>① 当該「評価対象項目のうち、評価対象外の項目は削除する。</p> <p>② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率(%)計算の値で評価する。</p> <p>③ なお、削除後の評価対象項目が2項目以下の場合はc評価とする。</p>						
							<p><input type="checkbox"/> 出来形の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員が文書で改善指示を行った。</p> <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div> <p>上記該当事項があれば・・・d</p>	<p><input type="checkbox"/> 高松市病院局工事請負契約約款第31条第1項、第32条第2項に基づき破壊検査を行った。</p> <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div> <p>上記該当事項があれば・・・e</p>
							<p><input type="checkbox"/> 判断基準の該当事項が50%未満</p> <p>上記該当あれば・・・d</p>	

工事成績評定の考査項目別運用表

建築・設備工事

[記入方法] 該当する項目の□にレマークを記入し、所見を枠内に記入する。

(検査員)

考査項目	細別	a	a'	b	b'	c	d	e
3. 出来形及び出来ばえ	I 出来形 機械設備工事(改修)	優れている	bより優れている	やや優れている	cより優れている	他の評価に該当しない	出来形管理がやや不備である	出来形管理が不備である
		<p>[評価対象項目]</p> <p><input type="checkbox"/> 承諾図等が、設計図書を満足していることが確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> 施工図等が、設計図書を踏まえ検討され、満足していることが確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> 施工計画書等で出来形の管理基準を設定し、計画に基づく管理を実施していることが確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> 現場における出来形が設計図書を満足し、適切な施工であることが確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> 現場における出来形が良好で、施工の精度が高い。</p> <p><input type="checkbox"/> 不可視部分の出来形が、工事写真、施工記録により、確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> 解体又は撤去工事がある場合、撤去対象物の範囲等が確認でき、適切に処分していることが確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> 提出書類が適切にまとめられており、不足がない。</p> <p><input type="checkbox"/> 竣工図が適切にまとめられており、確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> 関連工事とのすり合わせが適切である。</p> <p><input type="checkbox"/> その他理由:</p>						
		<p>該当項目が 90%以上..... a</p> <p>該当項目が 80%以上90%未満..... a'</p> <p>該当項目が 70%以上80%未満..... b</p> <p>該当項目が 60%以上70%未満..... b'</p> <p>該当項目が 60%未満..... c</p>					<p><input type="checkbox"/> 出来形の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員が文書で改善指示を行った。</p> <p><input type="checkbox"/> 高松市病院局工事請負契約約款第31条第1項、第32条第2項に基づき破壊検査を行った。</p>	
		<p>① 当該「評価対象項目のうち、評価対象外の項目は削除する。</p> <p>② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率(%)計算の値で評価する。</p> <p>③ なお、削除後の評価対象項目が2項目以下の場合はc評価とする。</p>					<p>上記該当事項があれば・・・ d</p> <p>上記該当事項があれば・・・ e</p>	
		<p><input type="checkbox"/> 判断基準の該当項目が50%未満</p> <p>上記該当あれば・・・ d</p>						
		<p>□ / □ = □ %</p>						

工事成績評定の考査項目別運用表

建築・設備工事

[記入方法] 該当する項目の□にレマークを記入し、所見を枠内に記入する。

(検査員)

考査項目	細別	a	a'	b	b'	c	d	e
3. 出来形及び出来ばえ	I 出来形解体工事	優れている	bより優れている	やや優れている	cより優れている	他の評価に該当しない	出来形管理がやや不備である	出来形管理が不備である
		<p>[評価対象項目]</p> <p><input type="checkbox"/> 不可視部分となる出来形が工事写真、施工記録等により確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> 施工計画を設定して、適切に出来形管理をしている。</p> <p><input type="checkbox"/> 出来形の成果が、設計値(設計図書)を満足している。</p> <p><input type="checkbox"/> 各施工段階ごとの工事記録が工事写真施工記録により確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> 提出書類が適切にまとめられている。</p> <p><input type="checkbox"/> 対象物の全てが撤去され、その廃棄物は適切な処分をしていることが確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> その他理由:</p>					<p><input type="checkbox"/> 出来形の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員が文書で改善指示を行った。</p> <p>上記該当事項があれば・・・d</p>	
		<div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>					<p><input type="checkbox"/> 判断基準の該当項目が50%未満</p> <p>上記該当あれば・・・d</p>	
		<p>該当項目が 90%以上…………… a</p> <p>該当項目が 80%以上90%未満…………… a'</p> <p>該当項目が 70%以上80%未満…………… b</p> <p>該当項目が 60%以上70%未満…………… b'</p> <p>該当項目が 60%未満…………… c</p>					<p style="text-align: center;"> <input style="width: 30px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> / <input style="width: 30px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> = <input style="width: 30px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> % </p>	
		<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px;"> <p>① 当該「評価対象項目のうち、評価対象外の項目は削除する。</p> <p>② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率(%)計算の値で評価する。</p> <p>③ なお、削除後の評価対象項目が2項目以下の場合はc評価とする。</p> </div>					<p><input type="checkbox"/> 高松市病院局工事請負契約款第31条第1項、第32条第2項に基づき破壊検査を行った。</p> <p>上記該当事項があれば・・・e</p>	

工事成績評定の考査項目別運用表

建築・設備工事

[記入方法] 該当する項目の□にレマークを記入し、所見を枠内に記入する。

(検査員)

考査項目	細別	a	a'	b	b'	c	d	e	
3. 出来形及び出来ばえ	II 品質 建築工事(新築)	優れている	bより優れている	やや優れている	cより優れている	他の評価に該当しない	品質管理がやや不備である	品質管理が不備である	
		<p>[評価対象項目]</p> <p><input type="checkbox"/> 品質管理方法が明確で品質確保に創意工夫がある。</p> <p><input type="checkbox"/> 施工計画書に定められた品質計画により管理されている。</p> <p><input type="checkbox"/> 材料・製品の品質が施工図等により確認でき、設計図書の内容を満足している。</p> <p><input type="checkbox"/> 施工の各段階における完了時の試験及び記録の方法が適切である。</p> <p><input type="checkbox"/> 品質の確認記録が適切にまとめられており、確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> 施工の品質・形状が適切であり、設計図書の内容を満足している。</p> <p><input type="checkbox"/> 不可視部分となる品質が工事写真、施工記録等により確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> その他理由:</p> <p><input type="checkbox"/> その他理由:</p>							
		<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div>					<p><input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員が文書で改善指示を行った。</p> <p>上記該当あれば・・・d</p>		<p><input type="checkbox"/> 高松市病院局工事請負契約款第17条第2項若しくは第3項に基づき破壊検査を行った。</p> <p>上記該当があれば・・・e</p>
							<p><input type="checkbox"/> 判断基準の該当項目が50%未満</p> <p>上記該当あれば・・・d</p>		
		<p>該当項目が90%以上…………… a</p> <p>該当項目が80%以上90%未満…………… a'</p> <p>該当項目が70%以上80%未満…………… b</p> <p>該当項目が60%以上70%未満…………… b'</p> <p>該当項目が60%未満…………… c</p>					<p><input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> = <input type="checkbox"/> %</p>		
							<p>① 当該「評価対象項目のうち、評価対象外の項目は削除する。</p> <p>② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率(%)計算の値で評価する。</p> <p>③ なお、削除後の評価対象項目が2項目以下の場合はc評価とする。</p>		

工事成績評定の考査項目別運用表

建築・設備工事

[記入方法] 該当する項目の□にレマークを記入し、所見を枠内に記入する。

(検査員)

考査項目	細別	a	a'	b	b'	c	d	e
3. 出来形及び出来ばえ	II 品質 建築工事(改修)	優れている	bより優れている	やや優れている	cより優れている	他の評価に該当しない	品質管理がやや不備である	品質管理が不備である
		<p>[評価対象項目]</p> <p><input type="checkbox"/> 品質管理方法が明確で品質確保に創意工夫がある。</p> <p><input type="checkbox"/> 施工計画書に定められた品質計画により管理されている。</p> <p><input type="checkbox"/> 材料・製品の品質が施工図等により確認でき、設計図書の内容を満足している。</p> <p><input type="checkbox"/> 施工の各段階における完了時の試験及び記録の方法が適切である。</p> <p><input type="checkbox"/> 品質の確認記録が適切にまとめられており、確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> 施工の品質・形状が適切であり、設計図書の内容を満足している。</p> <p><input type="checkbox"/> 不可視部分となる品質が工事写真、施工記録等により確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> その他理由:</p> <p><input type="checkbox"/> その他理由:</p>						
		<p>該当項目が 90%以上..... a</p> <p>該当項目が 80%以上90%未満..... a'</p> <p>該当項目が 70%以上80%未満..... b</p> <p>該当項目が 60%以上70%未満..... b'</p> <p>該当項目が 60%未満..... c</p>						
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> = <input type="checkbox"/> % </div>						
		<p>① 当該「評価対象項目のうち、評価対象外の項目は削除する。</p> <p>② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率(%)計算の値で評価する。</p> <p>③ なお、削除後の評価対象項目が2項目以下の場合はc評価とする。</p>						
							<p><input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員が文書で改善指示を行った。</p> <p>上記該当あれば・・・d</p>	<p><input type="checkbox"/> 高松市病院局工事請負契約約款第17条第2項若しくは第3項に基づき破壊検査を行った。</p> <p>上記該当があれば・・・e</p>
							<p><input type="checkbox"/> 判断基準の該当項目が50%未満</p> <p>上記該当あれば・・・d</p>	

工事成績評定の考査項目別運用表

建築・設備工事

[記入方法] 該当する項目の□にレマークを記入し、所見を枠内に記入する。

(検査員)

考査項目	細別	a	a'	b	b'	c	d	e
3. 出来形及び出来ばえ	II 品質 電気設備工事(新設)	優れている	bより優れている	やや優れている	cより優れている	他の評価に該当しない	品質管理がやや不備である	品質管理が不備である
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>[評価対象項目]</p> <p>機材</p> <p><input type="checkbox"/> 機材の品質が、承諾図等により確認でき、設計図書を満足していることが確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> 機材の品質確認記録の内容が、適切であることが確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> 品質の確認結果が、分りやすく整理されていることが確認できる。</p> <p>施工</p> <p><input type="checkbox"/> 施工の品質が適切であり、設計図書を満足していることが確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> 施工の品質が、試験や検査等の結果の記録により、優れていることが確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> 施工の各段階における完了時の試験及び記録の方法が、適切であることが確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> システムの性能及び機能に関する試運転の確認方法が適切であり、記録の内容が設計図書を満足していることが確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> システムの性能及び機能に関する試運転の確認方法に工夫がある。</p> <p><input type="checkbox"/> 不可視部分となる品質が、工事写真、施工記録により確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> 中間検査や既済検査での工夫や良好な施工の品質が、継続して確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> 運転・点検上の表示及び危険箇所などの表示等が明確で解りやすい。</p> <p><input type="checkbox"/> その他理由:</p> <p><input type="checkbox"/> その他理由:</p> </div>					<p><input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員が文書で改善指示を行った。</p> <p>上記該当あれば・・・d</p>	<p><input type="checkbox"/> 高松市病院局工事請負契約約款第17条第2項若しくは第3項に基づき破壊検査を行った。</p> <p>上記該当があれば・・・e</p>
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>該当項目が 90%以上…………… a</p> <p>該当項目が 80%以上90%未満…………… a'</p> <p>該当項目が 70%以上80%未満…………… b</p> <p>該当項目が 60%以上70%未満…………… b'</p> <p>該当項目が 60%未満…………… c</p> </div>					<p><input type="checkbox"/> 判断基準の該当項目が50%未満</p> <p>上記該当あれば・・・d</p>	
							<p>① 当該「評価対象項目のうち、評価対象外の項目は削除する。</p> <p>② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率(%)計算の値で評価する。</p> <p>③ なお、削除後の評価対象項目が2項目以下の場合はc評価とする。</p>	

工事成績評定の考査項目別運用表

建築・設備工事

[記入方法] 該当する項目の□にレマークを記入し、所見を枠内に記入する。

(検査員)

考査項目	細別	a	a'	b	b'	c	d	e	
3. 出来形及び出来ばえ	II 品質 電気設備工事(改修)	優れている	bより優れている	やや優れている	cより優れている	他の評価に該当しない	品質管理がやや不備である	品質管理が不備である	
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>[評価対象項目]</p> <p>機材</p> <p><input type="checkbox"/> 機材の品質が、承諾図等により確認でき、設計図書を満足していることが確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> 機材の品質確認記録の内容が、適切であることが確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> 品質の確認結果が、分りやすく整理されていることが確認できる。</p> <p>施工</p> <p><input type="checkbox"/> 施工の品質が適切であり、設計図書を満足していることが確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> 施工の品質が、試験や検査等の結果の記録により、優れていることが確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> 施工の各段階における完了時の試験及び記録の方法が、適切であることが確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> システムの性能及び機能に関する試運転の確認方法が適切であり、記録の内容が設計図書を満足していることが確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> システムの性能及び機能に関する試運転の確認方法に工夫がある。</p> <p><input type="checkbox"/> 不可視部分となる品質が、工事写真、施工記録により確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> 中間検査や既済検査での工夫や良好な施工の品質が、継続して確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> 運転・点検上の表示及び危険箇所などの表示等が明確で解りやすい。</p> <p><input type="checkbox"/> 既設設備の劣化状況をよく把握して、適切な対策を施していることが確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> 現地状況を勘案し施工方法等について提案を行うなど、積極的に取り組んでいる。</p> <p><input type="checkbox"/> その他理由:</p> <p><input type="checkbox"/> その他理由:</p> </div>					<p><input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員が文書で改善指示を行った。</p> <p>上記該当であれば・・・d</p> <hr/> <p><input type="checkbox"/> 判断基準の該当項目が50%未満</p> <p>上記該当であれば・・・d</p>	<p><input type="checkbox"/> 高松市病院局工事請負契約約款第17条第2項若しくは第3項に基づき破壊検査を行った。</p> <p>上記該当があれば・・・e</p>	
		<p>該当項目が 90%以上…………… a</p> <p>該当項目が 80%以上90%未満…………… a'</p> <p>該当項目が 70%以上80%未満…………… b</p> <p>該当項目が 60%以上70%未満…………… b'</p> <p>該当項目が 60%未満…………… c</p>					<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>□ / □ = □ %</p> <p>① 当該「評価対象項目のうち、評価対象外の項目は削除する。</p> <p>② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率(%)計算の値で評価する。</p> <p>③ なお、削除後の評価対象項目が2項目以下の場合はc評価とする。</p> </div>		

工事成績評定の考査項目別運用表

建築・設備工事

[記入方法] 該当する項目の□にレマークを記入し、所見を枠内に記入する。

(検査員)

考査項目	細別	a	a'	b	b'	c	d	e
3. 出来形及び出来ばえ	II 品質 機械設備工事(新設)	優れている	bより優れている	やや優れている	cより優れている	他の評価に該当しない	品質管理がやや不備である	品質管理が不備である
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>[評価対象項目]</p> <p>機材</p> <p><input type="checkbox"/> 機材の品質が、承諾図等により確認でき、設計図書を満足していることが確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> 機材の品質確認記録の内容が、適切であることが確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> 品質の確認結果が、分りやすく整理されていることが確認できる。</p> <p>施工</p> <p><input type="checkbox"/> 施工の品質が適切であり、設計図書を満足していることが確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> 施工の品質が、試験や検査等の結果の記録により、優れていることが確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> 施工の各段階における完了時の試験及び記録の方法が、適切であることが確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> システムの性能及び機能に関する試運転の確認方法が適切であり、記録の内容が設計図書を満足していることが確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> システムの性能及び機能に関する試運転の確認方法に工夫がある。</p> <p><input type="checkbox"/> 不可視部分となる品質が、工事写真、施工記録により確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> 中間検査や既済検査での工夫や良好な施工の品質が、継続して確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> 運転・点検上の表示及び危険箇所などの表示等が明確で解りやすい。</p> <p><input type="checkbox"/> その他理由:</p> <p><input type="checkbox"/> その他理由:</p> </div>					<p><input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員が文書で改善指示を行った。</p> <p>上記該当あれば・・・d</p>	<p><input type="checkbox"/> 高松市病院局工事請負契約約款第17条第2項若しくは第3項に基づき破壊検査を行った。</p> <p>上記該当があれば・・・e</p>
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>該当項目が 90%以上..... a</p> <p>該当項目が 80%以上90%未満..... a'</p> <p>該当項目が 70%以上80%未満..... b</p> <p>該当項目が 60%以上70%未満..... b'</p> <p>該当項目が 60%未満..... c</p> </div>					<p><input type="checkbox"/> 判断基準の該当項目が50%未満</p> <p>上記該当あれば・・・d</p>	
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p> <input style="width: 30px; height: 20px;" type="text"/> / <input style="width: 30px; height: 20px;" type="text"/> = <input style="width: 30px; height: 20px;" type="text"/> % </p> </div>						
		<p>① 当該「評価対象項目のうち、評価対象外の項目は削除する。</p> <p>② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率(%)計算の値で評価する。</p> <p>③ なお、削除後の評価対象項目が2項目以下の場合はc評価とする。</p>						

工事成績評定の考査項目別運用表

建築・設備工事

[記入方法] 該当する項目の□にレマークを記入し、所見を枠内に記入する。

(検査員)

考査項目	細別	a	a'	b	b'	c	d	e				
3. 出来形及び出来ばえ	II 品質 機械設備工事(改修)	優れている	bより優れている	やや優れている	cより優れている	他の評価に該当しない	品質管理がやや不備である	品質管理が不備である				
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>[評価対象項目]</p> <p>機材 <input type="checkbox"/> 機材の品質が、承諾図等により確認でき、設計図書を満足していることが確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> 機材の品質確認記録の内容が、適切であることが確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> 品質の確認結果が、分りやすく整理されていることが確認できる。</p> <p>施工 <input type="checkbox"/> 施工の品質が適切であり、設計図書を満足していることが確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> 施工の品質が、試験や検査等の結果の記録により、優れていることが確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> 施工の各段階における完了時の試験及び記録の方法が、適切であることが確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> システムの性能及び機能に関する試運転の確認方法が適切であり、記録の内容が設計図書を満足していることが確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> システムの性能及び機能に関する試運転の確認方法に工夫がある。</p> <p><input type="checkbox"/> 不可視部分となる品質が、工事写真、施工記録により確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> 中間検査や既済検査での工夫や良好な施工の品質が、継続して確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> 運転・点検上の表示及び危険箇所などの表示等が明確で解りやすい。</p> <p><input type="checkbox"/> 既設設備の劣化状況をよく把握して、適切な対策を施していることが確認できる。</p> <p><input type="checkbox"/> 現地状況を勘案し施工方法等について提案を行うなど、積極的に取り組んでいる。</p> <p><input type="checkbox"/> その他理由:</p> <p><input type="checkbox"/> その他理由:</p> </div>									<input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員が文書で改善指示を行った。 上記該当であれば・・・d	<input type="checkbox"/> 高松市病院局工事請負契約約款第17条第2項若しくは第3項に基づき破壊検査を行った。 上記該当があれば・・・e
								<input type="checkbox"/> 判断基準の該当項目が50%未満 上記該当であれば・・・d				
		該当項目が 90%以上…………… a 該当項目が 80%以上90%未満…………… a' 該当項目が 70%以上80%未満…………… b 該当項目が 60%以上70%未満…………… b' 該当項目が 60%未満…………… c					$\frac{\text{[]}}{\text{[]}} = \text{[]} \%$	<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px;"> <p>① 当該「評価対象項目のうち、評価対象外の項目は削除する。</p> <p>② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として、比率(%)計算の値で評価する。</p> <p>③ なお、削除後の評価対象項目が2項目以下の場合はc評価とする。</p> </div>				

工事成績評定の考査項目別運用表

建築・設備工事

[記入方法] 該当する項目の□にレマークを記入し、a～dに○をつける。

(検査員)

考査項目	細別	工 種	a	b	c	d
			全体的な完成度が優れている	全体的な完成度が良好である	全体的な完成度が適切である	全体的な完成度が劣っている
3. 出来形及び出来ばえ	III 出来ばえ	建築物(新築)	<input type="checkbox"/> きめ細かな施工がなされ取り合いの納まりや端部まで仕上がりが良い。 <input type="checkbox"/> 既存部分や関連工事との調整がなされ全体に調和が良い仕上である <input type="checkbox"/> 使い勝手や使用者の安全に対する配慮が適切である。 <input type="checkbox"/> 仕上がりの状態が良好で、作動状態も良好である。 <input type="checkbox"/> 色調が均一であり色むら等が無く、全体的な美観が良好である。 <input type="checkbox"/> 材料、製品の割付けや通り等が良く、全体的な出来ばえが良好である。 <input type="checkbox"/> 保身に配慮した施工がなされている。		※ 該当 6 項目以上..... a 該当 5 項目..... b 該当 4 項目..... c 該当 3 項目以下..... d	
		建築物(改修)	<input type="checkbox"/> きめ細かな施工がなされ取り合いの納まりや端部まで仕上がりが良い。 <input type="checkbox"/> 既存部分や関連工事との調整がなされ全体に調和が良い仕上である。 <input type="checkbox"/> 使い勝手や使用者の安全に対する配慮が適切である。 <input type="checkbox"/> 仕上がりの状態が良好で、作動状態も良好である。 <input type="checkbox"/> 色調が均一であり色むら等が無く、全体的な美観が良好である。 <input type="checkbox"/> 材料、製品の割付けや通り等が良く、全体的な出来ばえが良好である。 <input type="checkbox"/> 保身に配慮した施工がなされている。		※ 該当 6 項目以上..... a 該当 5 項目..... b 該当 4 項目..... c 該当 3 項目以下..... d	
		解体工事	<input type="checkbox"/> きめ細かな施工がなされ取り合いの納まりや端部まで仕上がりが良い。 <input type="checkbox"/> 既存部分や関連施設との調整がなされ全体に調和が良い仕上である。 <input type="checkbox"/> 使い勝手や使用者の安全に対する配慮が適切である。 <input type="checkbox"/> 仕上がりの状態が良好である。		※ 該当 3 項目以上..... a 該当 2 項目..... b 該当 1 項目..... c 該当項目無し..... d	

工事成績評定の考査項目別運用表

建築・設備工事

[記入方法] 該当する項目の□にレマークを記入し、a～dに○をつける。

(検査員)

考査項目	細別	工 種	a	b	c	d
			全体的な完成度が優れている	全体的な完成度が良好である	全体的な完成度が適切である	全体的な完成度が劣っている
3. 出来形及び出来ばえ	III 出来ばえ	電気設備工事(新築)	<input type="checkbox"/> きめ細やかな施工がなされている。 <input type="checkbox"/> 関連工事(工種)との調整がなされ、調和が良い仕上がりである。 <input type="checkbox"/> 機器又はシステムとして、運転状態が正常であり、性能が優れている。 <input type="checkbox"/> 環境負荷低減への対策や配慮が優れている。 <input type="checkbox"/> 運転操作及び保守点検等の容易さを確保するための配慮がなされている。 <input type="checkbox"/> 清掃・整理が十分になされている。		※ 該当 5 項目以上..... 該当 4 項目..... 該当 3 項目..... 該当 2 項目以下.....	a b c d
		電気設備工事(改修)	<input type="checkbox"/> きめ細やかな施工がなされている。 <input type="checkbox"/> 関連工事(工種)との調整がなされ、調和が良い仕上がりである。 <input type="checkbox"/> 機器又はシステムとして、運転状態が正常であり、性能が優れている。 <input type="checkbox"/> 環境負荷低減への対策や配慮が優れている。 <input type="checkbox"/> 運転操作及び保守点検等の容易さを確保するための配慮がなされている。 <input type="checkbox"/> 清掃・整理が十分になされている。 <input type="checkbox"/> 既設部分と関連設備との調整が適切で全体的に良い。		※ 該当 6 項目以上..... 該当 5 項目..... 該当 4 項目..... 該当 3 項目以下.....	a b c d

工事成績評定の考査項目別運用表

建築・設備工事

[記入方法] 該当する項目の□にレマークを記入し、a～dに○をつける。

(検査員)

考査項目	細別	工 種	a	b	c	d
			全体的な完成度が優れている	全体的な完成度が良好である	全体的な完成度が適切である	全体的な完成度が劣っている
3. 出来形及び出来ばえ	III 出来ばえ	機械設備工事(新築)	<input type="checkbox"/> きめ細やかな施工がなされている。 <input type="checkbox"/> 関連工事(工種)との調整がなされ、調和が良い仕上がりである。 <input type="checkbox"/> 機器又はシステムとして、運転状態が正常であり、性能が優れている。 <input type="checkbox"/> 環境負荷低減への対策や配慮が優れている。 <input type="checkbox"/> 運転操作及び保守点検等の容易さを確保するための配慮がなされている。 <input type="checkbox"/> 清掃・整理が十分になされている。		※ 該当 5 項目以上…………… 該当 4 項目…………… 該当 3 項目…………… 該当 2 項目以下……………	a b c d
		機械設備工事(改修)	<input type="checkbox"/> きめ細やかな施工がなされている。 <input type="checkbox"/> 関連工事(工種)との調整がなされ、調和が良い仕上がりである。 <input type="checkbox"/> 機器又はシステムとして、運転状態が正常であり、性能が優れている。 <input type="checkbox"/> 環境負荷低減への対策や配慮が優れている。 <input type="checkbox"/> 運転操作及び保守点検等の容易さを確保するための配慮がなされている。 <input type="checkbox"/> 清掃・整理が十分になされている。 <input type="checkbox"/> 既設部分と関連設備との調整が適切で全体的に良い。		※ 該当 6 項目以上…………… 該当 5 項目…………… 該当 4 項目…………… 該当 3 項目以下……………	a b c d

