

現行設備一覧（香南楽湯）

令和 7 年

10 月現在

現行設備一覧

●ボイラー設備

型式	台数
VEC-25ES-WH	2 台

●空調設備

型式	台数
ダイキン ヒートポンプ温水器 UWG 6 0 A	一式

●空調自動制御機器

機種	型式
検出器・発信器	TY7830B・JTD・MGG10C/MGG11 TY8305A・TY7830H・PYY-CL13
調節計	R31・GYY-S2000・V725
調節計 (プログラマブル式)	WY2001P
変換器	RY7910D、B、Y、S・RN796A GYY-SL、DL、FS・MS-WRD-5
操作器	VY6100D・VY5110F、A 731P-4I・ME6・SV・MY6040A
自動制御用調節弁	VY6100D・VY5110F、A 731P-4I・ME6・SV・MY6040A

●自動扉

型式	台数
(株)ナブコ製 DS-150型	2 台

●中央監視装置

機種		型式	台数
セントラルシステム savic net10	メインコンソール (カラー)	C-MCL	1 台
	データ収集 P C	PC	1 台
	無停電電源装置	QYY-SA20	1 台
排熱回収槽制御	液面調節器	GYG-SL	1 台
	液面計	GYG-DL	2 台
貯泉槽制御	液面調節器	GYG-FS	1 台
	液面計	GYG-SL	1 台
	蓄熱槽用温度検出器	TY8305A	1 台
	電動ボール弁	VY6100D	1 台
	デジタル指示調節器	R31	1 台
冷温水系統 1	配管温度検出器	TY7830B	1 台
	差圧発信器	JTD	2 台
	電磁流量計	MGG10C/MGG11	1 台
冷温水系統 2	DC24V 電源	RY7910D	2 台
	デジタル指示調節器	R31	3 台
	レオパイス	RY7910B	2 台
	リミッタ	RY7910Y	1 台
	モータドライブ	RN796A	1 台
	ローリ-形電動二方弁	VY5110F	3 台
	電動式バタフライ弁	731P-4I	4 台
	パラマトリクスIII (ポンプ)	WY2001P	1 台
ボイラー廻り制御	煤煙濃度計	GYG-S2000	2 台
オイル廻り制御	液面計	MS-WRD-5	1 台
	液面調節器	GYG-FS	1 台
	液面計	GYG-SL	1 台
	アイソレータ	RY7910S	1 台
	電動弁	ME6	2 台
	電磁弁	SV	1 台
	感震装置	V725	1 台
貯湯槽制御 1	配管温度検出器	TY7830B	4 台
貯湯槽制御 2	デジタル指示調節器	R31	4 台
熱交換器制御 1	配管温度検出器	TY7830B	1 1 台
熱交換器制御 2	デジタル指示調節器	R31	1 1 台
	ローリ-形電動二方弁	VY5110F	1 1 台

●中央監視装置

機種		型式	台数
外調機制御	配管温度検出器	TY7830H	1 台
	微差圧スイッチ	PYY-CL13	1 台
	デジタル指示調節器	R31	1 台
	ローリ-形電動ニ方弁	VY5110F	1 台
	直結形ダンパ 操作器	MY6040A	1 台
コイルユニット制御	配管温度検出器	TY7830H	2 台
	デジタル指示調節器	R31	2 台
	ローリ-形電動ニ方弁	VY5110A	2 台
	直結形ダンパ 操作器	MY6040A	1 台
自動制御盤 (補助機器)			1 式

●エレベーター機器

機種	操作方式	停止階床数	積載質量	台数
VFGL	2BC	4 階	4 5 0 k g	1 台
VFGL	2BC	3 階	7 0 0 k g	1 台

共通付加装置

- ・ 停電時自動着床装置
- ・ 地震時管制運転装置
- ・ 火災時管制運転装置

●太陽光発電機器 京セラ製太陽光発電設備機器 20kW システム一式

製 品 名	型 式	数 量
太陽電池モジュール	SPG167-02	1 2 0 枚
架台	-	1 式
パワーコンディショナ	PC-01000GP	2 台
接続箱	SD34	2 台
気象信号変換箱	WE1-TD	1 台
気温計	MI二050	1 台
日射計	MS-601	1 台
計測監視装置	KC-EC1-H	1 台