

別紙 10 空調環境の標準提供条件

運用室内温度		
運用室内温度[℃]	夏季	28
	冬季	19

提供時間及び負荷率					
標準提供 時間等		月	提供時間 [時間]		負荷率 [%]
			小学校	中学校	
	夏季	6 月	51	53	35
		7 月	234	332	70
		8 月	176	395	80
		9 月	296	313	50
		10 月	23	23	25
		合計	780	1,116	—
	冬季	12 月	359	434	45
		1 月	368	434	60
		2 月	366	392	60
		3 月	322	378	35
		合計	1,415	1,638	—

- ※1 本表は、提案段階における消費エネルギー量の算定及び点検業務に係る運転時間の目安として空調環境の提供に係る標準値を示すものであり、実運用においては、本表の数値にかかわらず、対象施設の実態に即した空調環境の提供を行う。
- ※2 塩江小・中学校、男木小・中学校及び香南小・中学校は、中学校の提供時間を用いることとする。