

【様式第 4 - 3 号】

エネルギー削減効果比較表（プロポーザル提案用）

令和7年度分・第2期			
エリア名	①電力使用量削減効果 (kWh/年)	②電気料金削減効果 (円/年) 【①×30円/kWh】	③Co2排出量削減効果 (t-CO2/kWh/年) CO2排出係数 0.370kg-CO2/kWh
I施設群	878,271	26,348,130	325.1

エネルギー削減効果比較表内訳書（プロポーザル提案用）

No.	名称	①電力使用量削減効果 (kWh/年)	②電気料金削減効果 (円/年) 【①×30円/kWh】	③Co2排出量削減効果 (t-CO2/kWh/年) CO2排出係数 0.370kg-CO2/kWh
I施設群（No.16～23 計8施設）				
16	讃岐国分寺跡史跡公園	18,403	552,090	6.8
17	讃岐国分寺跡資料館	51,674	1,550,220	19.1
18	香南歴史民俗郷土館	45,630	1,368,900	16.9
19	石の民俗資料館及び石匠の里公園	58,615	1,758,450	21.7
20	高松国分寺ホール	15,002	450,060	5.6
21	文化芸術ホール	641,225	19,236,750	237.3
22	美術館	19,658	589,740	7.3
23	塩江美術館	28,064	841,920	10.4
小計		878,271	26,348,130	325.1

（注）「①電力使用量削減効果」及び「②電気料金削減効果」は小数点以下四捨五入、「③Co2排出量削減効果」は小数点第 2 位以下四捨五入とする。

※黄色のマス目にのみ数値入力をお願いします。

※現状から全て（間引かず）に LEDへ更新した際の数値を入力をお願いします。 ※点灯時間は下記の通り一律とします。

現状の電気容量（カタログ掲載の値） 既設光源が消費する電気容量合計		LEDの電気容量（カタログ掲載の値） LED光源が消費する電気容量合計		年間の点灯時間 9時間（1日） x 24日（1月） x 12か月	
I施設群（No.16～23 計8施設）					
7,100	W		W	2,592	時間
19,936	W		W	2,592	時間
17,604	W		W	2,592	時間
22,614	W		W	2,592	時間
5,788	W		W	2,592	時間
247,386	W		W	2,592	時間
7,584	W		W	2,592	時間
10,827	W		W	2,592	時間
338,839	W	0	W	2,592	時間