

「玉藻中学校校舎等改築基本設計者選定プロポーザル」

参加表明書等に関する質問に対する回答書

○令和8年9月1日から同月4日までの間に受付した質問の回答書を公表いたします。

○回答書作成に当たり、同趣旨の質問をまとめ、質問内容順に編集しております。

○合計で9件の質問をいただきました。

○回答事項は、本プロポーザル説明書等を補完するものとします。

令和8年9月9日

高松市

項目番号	書類名称（項）	質問事項	回答
1	プロポーザル説明書P 4	電気設備主任技術者と機械設備主任技術者のどちらか一方に設備設計一級建築士を配置できれば、残りのもう一方の主任技術者には特に求められる資格条件はないものと考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
2	プロポーザル説明書P 4	プロポーザル説明書P4 には、管理技術者及び構造主任技術者に同種業務（教育施設）又は類似業務（専門的教育・研究施設）の実績が必要との記載がありますが、同種業務又は類似業務の実績を持たない者を総合主任技術者・積算主任技術者・電気設備主任技術者・機械設備主任技術者として配置することは可能でしょうか。 （上記の場合、参加表明様式 9-1・9-2・11・12・13 の技術者の実績を記載する部分は空欄としてもよろしいでしょうか。）	お見込みのとおりです。
3	プロポーザル説明書P 4	総合主任技術者を除く各主任技術者については、協力事務所の技術者の参加を認める。と記載されています。プロポーザル説明書で出てくる「協力事務所」というのは、設計共同企業体の場合、設計共同企業体の構成員「以外」の「協力事務所」という理解で宜しいですか？	お見込みのとおりです。
4	その他資料	参考配置図のCADデータを頂くことは可能ですか？	第1次選考の後、CADデータをホームページに公表します。

5	その他	敷地内に配置、敷地内建物等一覧表に記載されている建物の写真を撮りに行く可能ですか？	第1次選考実施後に、施設運営に支障が無い範囲で、事前連絡の上での、現地調査は可能とします。
6	仕様書（案）P1 1－1 委託概要	1 行目に「玉藻中学校校舎等改築基本構想を踏まえ～」と書かれていますが、「基本構想」の資料はどこで確認することができますか。	基本構想については、策定していないため、当該箇所については削除します。仕様書（案）の修正版をホームページに公表します。
7	プロポーザル提出書類作成要領 2（1）提出書類	会社実績及び配置予定技術者実績を証する書類の提出について、PUBDIS 業務カルテ受領書を提出する場合は、契約書写し・平面図等の書類は省略可能でしょうか。	プロポーザル説明書の中で示している、参加者に要求される資格が確認できる書類の提出をお願いします。
8	13その他	本業務が特定された場合、実施設計以降の契約は随意契約となりますでしょうか。	プロポーザル説明書P1（5）その他にあるとおりです。
9	プロポーザル説明書 8（2） 第二次選考	評価の配点についてですが、提案書単独で審査、プレゼン・ヒアリングで審査 の合計でしょうか。もしくはプレゼン・ヒアリング後に纏めての審査でしょうか。	プレゼン・ヒアリング後にまとめた審査を予定しています。