

質問及び回答書

|     |                               |
|-----|-------------------------------|
| 案件名 | 高松市保健所立体駐車場二酸化炭素消火設備容器等交換業務委託 |
|-----|-------------------------------|

| No. | 質 問 事 項                            | 回 答                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 直近の消防用設備等点検結果報告書を頂きたいのですが、可能でしょうか。 | <p>申し訳ありませんが、施設のセキュリティの関係から、点検結果報告書の全てをホームページで公表することはできません。</p> <p>なお、前回の消防設備等点検のうち、本件委託業者に関連する箇所の調査結果は以下のとおりです。</p> <p>点検年月日：2024 年 12 月 23 日<br/> 点検結果：異常なし<br/> 備考：起動信号からシャッター閉止まで 20 秒、起動信号から起動ボンベカッター作動まで 60 秒</p> |
| 2   | 既存設備のメーカー名又は仕様をお知らせください。           | <p>既設機器のメーカー名は、仕様書「7 一般事項」の（5）に記載のとおり「日本フェンオール(株)」です。</p>                                                                                                                                                               |
|     |                                    |                                                                                                                                                                                                                         |
|     |                                    |                                                                                                                                                                                                                         |
|     |                                    |                                                                                                                                                                                                                         |
|     |                                    |                                                                                                                                                                                                                         |

回答日：令和 7 年 8 月 26 日

高松市保健医療政策課