

質問及び回答書

案件名	高松市中央卸売市場青果棟消防用設備等保守点検業務委託
-----	----------------------------

No.	質 問 事 項	回 答
1	屋内消火栓設備のホース耐圧性の試験は製造から 10 年経過後に実施となりますが今回見積には含めるのでしょうか。	今回見積には含みません。
2	防火戸、防火シャッターの点検は感知器連動試験（電氣的な試験）のみで良いのでしょうか。 ※防火設備検査項目は除外。	お見込みのとおりです。
3	仕様書記載の⑥防火管理対象物点検とは何の点検でしょうか。	防災管理対象物点検の誤記ですが、本施設は対象外となりますので、本仕様書から除外します。

回答日： 令和 7 年 4 月 1 4 日
高松市創造都市推進局市場管理課