

高松市防災合同庁舎（危機管理センター）情報発信スペース（仮称）整備業務委託に関する企画提案に対する質問及び回答書

No.	資料名	頁	項目	質問内容（抜粋）	回答
1	業務委託仕様書	1	4 業務の対象	平面図以外に天井の高さ等のわかる立面図の提供について	立面図では天井高が分かりませんので、南北断面図を市が提供します。天井高は、エントランスホールと同様3200mmhとなります。
2	業務委託仕様書	1	5 整備コンセプト・内容 (2) イ及びウ	ディスプレイで流す映像・解説のコメント等の情報データの提供について 撮影・取材の必要性 映像の時間	映像・解説のコメント等の情報データの提供及び撮影・取材の必要性については、内容に応じて、市が提供、対応します。 映像の放送時間は、概ね15分から20分間程度で繰り返す流すことを想定しています。
3	業務委託仕様書	1	5 整備コンセプト・内容 (1) ア及びウ	各関係機関との連携について	スペース整備後に、市防災会議委員や協定締結機関などの各関係機関との共催による行事の開催や情報の展示や掲示が容易に実施できるようにすること。 受託決定後に、内容に応じて、市が各関係機関との協力・仲介を行います。
4	業務委託仕様書	3	6 委託業務内容 (3) ⑤	竣工図書について	2部提出してください。
5	業務委託仕様書	2	5 整備コンセプト・内容 (2) ウ	常設展示の展示物などの提供について	市が既に保有する防災ラジオや防災マップ、またデータなどは、提供しますが、市が保有していないものは提供しません。
6	その他		その他 内装制限について	柱通り①のAからA'間に天井までの間仕切りを建てることについて	スペースの内装制限については、当該スペースがエントランスホールと一体となっていることから、大規模建築物の通路等と扱われ、準不燃材料以上を使用する必要があります。 左記質問の3点については、個別に詳細な設計を行った上で、関係機関との協議後に適否を判断することから、受託決定後、具体的な展示設計が定まった段階で、関係機関との協議が必要です。
天井から500～600開けて設置される展示パネルなどについて					
1500以下で固定されない什器等について					
その他 人件費について				スペース供用開始後の運営にあたっては、市が直接実施しますので、別に人件費を必要とする事業は想定していません。	
9				運営にあたる人件費について	