

# 高松市下水排除基準 (東部処理区・西部処理区)

対象物質又は項目	対象者	特定施設のある工場・事業場		特定施設のない 工場・事業場	
		50 m <sup>3</sup> /日以上	50 m <sup>3</sup> /日未満		
下水道法令により定めているもの	カドミウム及びその化合物	0.03 mg/L以下	0.03 mg/L以下	0.03 mg/L以下	
	シアン化合物	1 mg/L以下	1 mg/L以下	1 mg/L以下	
	有機燐化合物	1 mg/L以下	1 mg/L以下	1 mg/L以下	
	鉛及びその化合物	0.1 mg/L以下	0.1 mg/L以下	0.1 mg/L以下	
	六価クロム化合物	0.2 mg/L以下	0.2 mg/L以下	0.2 mg/L以下	
	砒素及びその化合物	0.1 mg/L以下	0.1 mg/L以下	0.1 mg/L以下	
	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	0.005 mg/L以下	0.005 mg/L以下	0.005 mg/L以下	
	アルキル水銀化合物	検出されないこと	検出されないこと	検出されないこと	
	ポリ塩化ビフェニル	0.003 mg/L以下	0.003 mg/L以下	0.003 mg/L以下	
	トリクロロエチレン	0.1 mg/L以下	0.1 mg/L以下	0.1 mg/L以下	
	テトラクロロエチレン	0.1 mg/L以下	0.1 mg/L以下	0.1 mg/L以下	
	ジクロロメタン	0.2 mg/L以下	0.2 mg/L以下	0.2 mg/L以下	
	四塩化炭素	0.02 mg/L以下	0.02 mg/L以下	0.02 mg/L以下	
	1, 2-ジクロロエタン	0.04 mg/L以下	0.04 mg/L以下	0.04 mg/L以下	
	1, 1-ジクロロエチレン	1 mg/L以下	1 mg/L以下	1 mg/L以下	
	シス-1, 2-ジクロロエチレン	0.4 mg/L以下	0.4 mg/L以下	0.4 mg/L以下	
	1, 1, 1-トリクロロエタン	3 mg/L以下	3 mg/L以下	3 mg/L以下	
	1, 1, 2-トリクロロエタン	0.06 mg/L以下	0.06 mg/L以下	0.06 mg/L以下	
	1, 3-ジクロロプロペン	0.02 mg/L以下	0.02 mg/L以下	0.02 mg/L以下	
	チウラム	0.06 mg/L以下	0.06 mg/L以下	0.06 mg/L以下	
	シマジン	0.03 mg/L以下	0.03 mg/L以下	0.03 mg/L以下	
	チオベンカルブ	0.2 mg/L以下	0.2 mg/L以下	0.2 mg/L以下	
	ベンゼン	0.1 mg/L以下	0.1 mg/L以下	0.1 mg/L以下	
	セレン及びその化合物	0.1 mg/L以下	0.1 mg/L以下	0.1 mg/L以下	
	ほう素及びその化合物	230 mg/L以下	230 mg/L以下	230 mg/L以下	
	ふっ素及びその化合物	15 mg/L以下	15 mg/L以下	15 mg/L以下	
	フェノール類	5 mg/L以下	5 mg/L以下	5 mg/L以下	
	銅及びその化合物	3 mg/L以下	3 mg/L以下	3 mg/L以下	
亜鉛及びその化合物	2 mg/L以下	2 mg/L以下	2 mg/L以下		
鉄及びその化合物 (溶解性)	10 mg/L以下	10 mg/L以下	10 mg/L以下		
マンガン及びその化合物 (溶解性)	10 mg/L以下	10 mg/L以下	10 mg/L以下		
クロム及びその化合物	2 mg/L以下	2 mg/L以下	2 mg/L以下		
1, 4-ジオキサン	0.5 mg/L以下	0.5 mg/L以下	0.5 mg/L以下		
ダイオキシン類	10pg/L以下	10pg/L以下	10pg/L以下		
高松市条例で定めているもの	アンモニア性窒素, 亜硝酸性窒素 及び硝酸性窒素含有量	380 mg/L未滿	380 mg/L未滿	380 mg/L未滿	
	水素イオン濃度	5をこえ9未滿 (5.7をこえ8.7未滿)	5をこえ9未滿 (5.7をこえ8.7未滿)	5をこえ9未滿 (5.7をこえ8.7未滿)	
	生物化学的酸素要求量	600 mg/L未滿 (300 mg/L未滿)	600 mg/L未滿 (300 mg/L未滿)	600 mg/L未滿 (300 mg/L未滿)	
	浮遊物質	600 mg/L未滿 (300 mg/L未滿)	600 mg/L未滿 (300 mg/L未滿)	600 mg/L未滿 (300 mg/L未滿)	
	ノルマルヘキサン 抽出物質含有量	鉱油類含有量	5 mg/L以下	5 mg/L以下	5 mg/L以下
		動植物油類含有量	30 mg/L以下	30 mg/L以下	30 mg/L以下
	窒素含有量	240 mg/L未滿	240 mg/L未滿	240 mg/L未滿	
	燐含有量	32 mg/L未滿	32 mg/L未滿	32 mg/L未滿	
温度	45度未滿 (40度未滿)	45度未滿 (40度未滿)	45度未滿 (40度未滿)		
沃素消費量	220 mg/L未滿	220 mg/L未滿	220 mg/L未滿		

- (備考) 1. 水素イオン濃度, 生物化学的酸素要求量, 浮遊物質, 温度に係る ( ) 内の数値は, 製造業又はガス供給業で下水道管理者が指定する下水について適用します。
2.  内は直罰等による規制に係る排除基準です。
3.   内は除害施設の設置等の義務に係る排除基準です。