

様式第1号

質問及び回答書



質問日： 令和 7 年 11 月 12 日

案件名	令和7年度高松市下水道総合地震対策計画 (処理場・ポンプ場) 策定業務委託
-----	--

No.	質問事項	回答
1	仕様書 第30条 (検討事項) 1 新しい用地での再構築につきまして「東部下水処理場を中継ポンプ場とし」とありますが、東部下水処理場を中継ポンプ場とすることの定義は下記のいずれでしょうか。 ・東部下水処理場の既設ポンプ棟を利用(必要に応じて耐震化)して、そこから新用地に圧送するポンプを設置する。 ・東部下水処理場の敷地内にポンプ棟を新設する。	東部下水処理場の既設ポンプ棟を利用して、そこから新用地に圧送するポンプを設置する方法を想定しておりますが、協議により決めていくこととしております。

回答日： 令和7年 11月 13日

高松市下水道施設課施設設計係



質問日： 令和 7年 11月 17日

案件名	令和7年度高松市下水道総合地震対策計画 (処理場・ポンプ場) 策定業務委託
-----	--

No.	質問事項	回答
1	【仕様書】(検討事項)第30条1 新しい用地での再構築 について ① 東部下水処理場(中継ポンプ場化)から香東川浄化センター米利用地への圧送管の検討は、本業務の対象に含まれていますでしょうか。 ② 含まれていない場合は、別途業務にて検討済(または予定)でしょうか。	①について、本業務には圧送管の検討業務は含まれておりません。 ②について、「高松市下水道施設統廃合検討業務委託」にて接続管きょ建設費の検討は実施済みです。
2	【仕様書】(検討事項)第30条1 新しい用地での再構築 について 上記1の質問で、圧送管の検討が本業務に含まれている場合は、下記回答をお願いします。 ① 基本設計・検討作業を標準とするのでしょうか。 ② 圧送管埋設ルート検討を含みますでしょうか。 ③ ルート検討にあたって、管理者(河川・国道・港湾・軌道)との協議を踏まえた埋設状況の確認なども業務対象としますでしょうか。 ④ 地下埋設物調査を実施したうえでルート検討・縦断検討が必要でしょうか。	本業務には圧送管の検討業務は含まれておりません。
3	【仕様書】(検討事項)第30条1 新しい用地での再構築 について 東部下水処理場(中継ポンプ場化)から香東川浄化センター米利用地への送水について ① 現状、福岡ポンプ場から東部下水処理場へ圧送されている汚水も一度東部下水処理場で流入した後に香東川浄化センターへ送水する計画でよいでしょうか。 ② 福岡ポンプ場から香東川浄化センターへ送水する計画とする場合の検討も本業務に含まれていますでしょうか。	①の計画を想定しております。 ②の検討は本業務には含まれてはおりません。

--	--	--

回答日： 令和7年 11月 18日
高松市下水道施設課施設設計係