

東部下水処理場バイオガス発生状況

	バイオガス発生量						(単位：m ³)
	H30年度	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度
4月	170,397	179,032	161,896	173,046	161,780	157,251	157,163
5月	137,264	162,885	147,810	154,903	137,426	141,847	148,801
6月	126,965	143,368	137,301	147,185	131,105	128,315	130,921
7月	109,246	129,676	118,731	136,060	116,341	116,641	126,215
8月	109,733	116,366	124,667	118,146	99,663	116,631	116,774
9月	107,888	108,069	118,340	110,751	90,934	97,961	99,680
10月	119,097	113,193	125,071	120,419	106,148	109,978	106,971
11月	136,172	124,757	144,068	131,151	121,500	116,447	113,882
12月	160,263	151,844	174,959	153,099	138,300	131,340	141,737
1月	164,746	160,912	181,927	187,080	163,316	144,980	153,513
2月	157,309	163,443	179,172	170,342	154,767	146,107	123,402
3月	180,603	176,607	182,055	188,776	178,371	167,586	135,413
年度合計	1,679,683	1,730,152	1,795,997	1,790,958	1,599,651	1,575,084	1,554,472

* バイオガスは消化槽加温に使用するため、全量使用できません

牟礼浄化苑バイオガス発生状況

	バイオガス発生量						(単位：m ³)
	H30年度	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度
4月	9,061	9,222	9,355	7,467	15,366	9,113	9,784
5月	9,632	9,185	9,084	14,563	13,888	8,849	8,781
6月	7,177	7,416	8,416	11,414	8,293	7,190	7,511
7月	7,667	7,406	7,154	10,453	7,310	7,438	6,060
8月	6,651	7,449	7,776	6,774	6,411	7,861	6,458
9月	5,647	6,287	6,273	6,434	5,689	5,197	5,859
10月	5,730	6,434	7,066	6,173	5,687	5,454	5,401
11月	7,337	6,714	6,944	6,983	6,631	6,297	5,802
12月	8,039	7,320	6,227	7,426	7,177	7,494	6,171
1月	9,408	9,360	9,477	9,974	9,039	7,931	7,467
2月	10,977	8,464	9,207	10,195	8,815	8,748	7,055
3月	12,002	10,968	10,759	10,097	10,033	9,750	8,361
年度合計	99,328	96,225	97,738	107,953	104,339	91,322	84,710

* バイオガスは消化槽加温に使用するため、全量使用できません