

令和6年度 終末処理場の水質検査結果（年間平均値）

処理場名		水素イオン 濃 度 <pH>	生物化学的 酸素要求量 <BOD> (mg/L)	化 学 的 酸素要求量 <COD> (mg/L)	浮遊物質量 <SS> (mg/L)	窒素含有量 (mg/L)	磷含有量 (mg/L)
東部下水 処理場	流入水	7.0	150	80	120	26	2.8
	放流水	7.3	1.3	11	3	22	0.64
牟礼浄化苑	流入水	7.5	190	120	150	38	4.5
	第1放流水	7.1	2.0	8.9	3	7.4	0.81
	第2放流水	7.1	2.5	8.5	1	7.7	0.99
庵治浄化 センター	流入水	7.4	160	100	160	39	3.7
	放流水	7.3	0.9	5.7	1	2.3	0.86
香東川浄化 センター	流入水(合流)	7.4	110	74	110	28	2.9
	流入水(分流)	7.3	170	120	170	38	3.8
	放流水	6.8	4.5	10	2	8.2	0.71
放流水の 基準		5.8以上 8.6以下	15以下	20以下	40以下	60以下	8以下