

設 計 概 要							室 内 仕 上 表															
一 般 事 項	工 事 名 称	上天神文化センター仮施設賃貸借			建 築 場 所	香川県高松市上天神町152-1						階	室 名	床	幅 木	H	腰	壁	天 井	廻 縁	天井高	備 考
	建 物 類 別	新築			用 途	地区集会場																
	地 域 指 定	用途指定	準工業地域	建ペイ率指定	60 %	容 積 率	200 %															
		防火指定	法22条地域	其 の 他 指 定																		
建 物 概 要	規 模	階 数	1階建		軒 高	4. 305 m	最高部の高さ		4. 490 m	床 面 積	本体：16. 275 × 19. 050 = 310. 03											
		建築面積	本体：16. 275 × 19. 050 = 310. 03																			
			庇：0. 2875 × 2. 40 = 0. 690																			
		計 310. 72 m ²		計 310. 03 m ²																		
構 造 概 要	基 礎 型 式	H形鋼基礎 + コンクリート礎盤(PC礎盤)			床 荷 重																	
	軸 組	軽量鉄骨造(ブレース構造)																				
	地 耐 力	長期：50kN/m ²				仮定値・実値																
		短期：100kN/m ²																				
	積 雪	30cm:短期 600N/m ²			外 周 壁																	
	内 部 軸 組	1階床	床パネル(合板 t=12,根太:90x30 #300)			間 仕 切	LGS下地															
			大引:C-75x45x15x2. 3 #900(一部#450)				間仕切パネル															
			束:リース用鋼製束 タテヨコ#900																			
			(一部 タテヨコ#450)																			
			ポリエチレンフィルム t=0. 15 敷き																			
						天 井	天井パネル式(カラー合板 t=2. 5)															
							グラスウール t=100(24kg/m ³)敷き込み															
			外 壁	外壁パネル:OSパネル t=40																		
				内外) カラー鉄板 t=0. 27																		
		芯材)ウレタンフォーム t=40																				
外 部 仕 上	屋 根	二重折板断熱工法(ガルバリウム鋼板 t=0. 6, H=131, ボルト式 グラスウールt=100 (10kg/m ³)封入)					1															
		裏面:ウレタンペフ t=4																				
		軒裏:折板現し																				
鋳	樋	軒樋：前高折板用120角(塩ビ製)、竖樋：塩ビ製75ΦSU					1															
	板 金 金 物	基礎水切:カラー鉄板 t=0. 35		軒見切:カラー鉄板 t=0. 35	ケラバ包み:ガルバリウム鋼板 t=0. 6																	
塗 装	鉄部:錆止塗装(JIS K5621)2種	1回塗の上、FE 1回塗(工場塗装)					1															
雑 工 事	庇	折板葺(ガルバリウム鋼板 t=0. 5, H=88, ボルト式)					1															
	ポーチ・スロープ	土間コンクリート t=100 ワイヤーマッシュ6Φ-150×150																				
そ の 他	VOC放散量低減対策…内装に用いる建材、及び備品については全てF☆☆☆☆製品を使用すること					1																
	・屋根裏棟に用いる建材についてはF☆☆☆☆製品またはF☆☆☆☆製品を使用すること																					
	・供用開始前にVOC測定を実地すること																					
	建物部材:Rグレード以上の自社工場にて製作・加工した部材を使用する事。 ISO 9001 及び ISO 14001 認証取得工場製とする。																					
外部建具 サッシュ性能	耐風圧強度	窓:S-3 <1600Pa>相当		出入口:S-1 <800Pa> 相当		該当JIS規格:JIS A1515 の 試験方法による	共通															
	気密性能	窓:A-4 <2等級線>相当		出入口:N(Jisでは性能を要しないものの区分として設定)																		
	水密性能	窓:W-3 <250Pa> 相当		出入口:N(Jisでは性能を要しないものの区分として設定)																		