

高松市監査委員告示第13号

工事監査（随時監査）結果に基づき、措置を講じた旨の通知があったので、地方自治法第199条第12項の規定により、次のとおり公表します。

平成24年3月30日

高松市監査委員 吉田正己  
同 山下稔  
同 波多等  
同 森谷忠造

工事監査（随時監査）の結果に基づく措置通知について

第1 平成22年度工事監査（随時監査）の結果に基づき措置を講じた旨の通知に係る事項

庵治漁港物揚場改良工事について

対象部課等	都市整備部河港課
措置通知日	平成24年3月16日
<b>【改善を要する事項】</b>	<b>【措置された内容】</b>
工事施工の基準となる仕様書を明確にすべきもの  本工事では、香川県土木工事共通仕様書に基づき工事を施工されているが、設計に関する書類において、工事の施工基準となる共通仕様書が明確にされていないので、今後、設計に関する書類に適用する共通仕様書を明記されたい。	工事施工の基準となる仕様書を明確にすべきものについては、平成23年度発注工事に係る特記仕様書において、設計に関する書類に適用する共通仕様書を明記することとした。
特記仕様書に必要事項を記載すべきもの  本工事では、特記仕様書が作成されているが、当該工事と関係のない工種についても記載されている。	特記仕様書に記載すべきものについては、平成23年度発注工事に係る特記仕様書において、工事に関する技

<p>特記仕様書は、工事の施工の明細または固有の技術的要求を定める図書であり、工事に関する技術的事項やその他必要な条件等を具体的に記載しておくことが望まれるため、本工事においては、特記仕様書に鋼管杭打設に関する施工管理や水質汚濁防止対策を記載するなど、該当する工事に必要な事項を検討した上で記載するよう改められたい。</p>	<p>術的事項やその他必要な条件等を具体的に記載するよう改めた。</p>
<p>施工計画書に安全対策等に関する項目を記載すべきもの</p> <p>海上施工における交通管理については、打合せ簿により要領や安全対策等を協議しているが、施工計画書に、作業船の航行時や漁船に対する安全対策等に関する安全管理項目が記載されていないので、今後、施工計画書に記載するよう改められたい。</p>	<p>施工計画書に安全対策等に関する項目を記載すべきものについては、平成23年度発注工事に係る施工計画書において、請負者に対し指導し、安全対策等に関する安全管理項目を記載するよう改めた。</p>
<p>各施工段階における施工の状況を写真撮影すべきもの</p> <p>鉄筋工の工事写真において、配筋ピッチや被りなど工事の施工後に施工の状況を確認することができないものについて撮影がされていないものが見受けられたので、今後、工事の施工後においても各施工段階における施工の状況が確認できるよう、適切な写真撮影に努められたい。</p>	<p>各施工段階における施工の状況を写真撮影すべきものについては、平成23年度発注工事に係る工事写真において、適宜適切に写真を撮影するよう請負者に対し指導し、工事の施工後においても各施工段階における施工状況が確認できるよう改めた。</p>

第2 平成22年度工事監査（随時監査）の結果に付した監査委員の意見に基づき措置を講じた旨の通知に係る事項

庵治漁港物揚場改良工事について

対象部課等	都市整備部河港課	
措置通知日	平成24年3月16日	
<b>【意見を付された事項】</b>	<b>【措置された内容】</b>	
<p>設計に関する書類について</p> <p>本工事では、実施設計図に防食工の仕様等についての記載がされていないが、実施設計図には、対象構造物の仕様など詳細な内容を記載しておくことが望まれるため、工事に関連する</p>	<p>設計に関する書類については、平成23年度発注工事に係る実施設計図において、仕様等の詳細な内容を記載するよう改めた。</p>	

内容については十分に検討し、実施設計図に記載するよう努められたい。	
<p>積算に関する書類について</p> <p>本工事における積算は、「港湾土木請負工事積算基準」等に基づく市販の土木工事積算ソフトを使用し、適切に積算されているが、当該工事に使用する鋼管杭打設用のバイブロハンマの選定根拠が記載されておらず、また、高さが2メートル以上ある上部工の前面の足場については計上されていないので、使用機械の選定や積算に係る根拠を明確にされたい。</p>	<p>積算に関する書類については、平成23年度発注工事において、使用機械の選定や積算に係る根拠を明確にするよう改めた。</p>

第3 平成23年度工事監査（随時監査）の結果に付した監査委員の意見に基づき措置を講じた旨の通知に係る事項

庵治幼保一体化施設整備に伴う電気設備工事および機械設備工事について

対象部課等	都市整備部建築課	
措置通知日	平成24年3月1日	
<b>【意見を付された事項】</b>	<b>【措置された内容】</b>	
<p>施工計画書について</p> <p>特記仕様書では、安全教育訓練を実施することとしており、安全教育を実施していたものの、施工計画書には安全教育訓練の実施予定とその内容についての記載がなされていないので、特記仕様書に実施することと定めたものについては、施工計画書に記載するよう改められたい。</p>	<p>施工計画書については、当該工事において、安全訓練について記載した。</p>	