

工事監査（随時監査） 結果に基づぐ措置通知

（平成28年9月30日）

TAKAS

工事監査（随時監査）結果に基づき、措置を講じた旨の通知があったものは、次頁以降のとおりです。

平成28年9月30日

高松市監査委員

吉田 正己（よしだ まさみ）

鍋嶋 明人（なべしま あきひと）

藤原 正雄（ふじはら まさお）

白石 義人（しらいし よしひと）



Takamatsu City Audit Commission Secretariat

高松市監査委員事務局

活力にあふれ 創造性豊かな 瀬戸の都・高松

☎ 087-839-2652

✉ kansa@city.takamatsu.lg.jp

【工事監査（随時監査）結果に基づく措置通知一覧】

H28.9.30

通知 No.	監査 実施 年度	告示日	告示 番号 ※	区分 ※	項目	公表文 該当 ページ	所管課等		通知日
No.1	H27	H28.1.29	第5号	意見	工事の施工管理及び監督について	P3	都市整備局	都市計画課	H28.8.19
No.2				意見	現場施工状況調査における所見について	P4			

※ 告示番号 …… 高松市監査委員告示の番号

※ 意見 …… 合理的な工事施工の観点から改善が望まれるとされたもの

工事監査（随時監査）結果に基づく措置通知

通知No.

No.1

監査の対象	平成27年度において施工した建設工事		
指 摘 又 は 意 見			
告 示 番 号	高松市監査委員告示第5号	告 示 日	平成28年1月29日
区 分	<input type="checkbox"/> 指摘	<input checked="" type="checkbox"/> 意見	通 知 日 平成28年8月19日
指 摘 ・ 意 見 の 項 目	工事の施工管理及び監督について (仏生山地区パークアンドライド駐車場基盤整備工事)		
内 容	打合せ協議記録簿等において、発注者からの指示内容が鉛筆書きであることから、記録保管の観点からも、消えることのないボールペン等での記述をされたい。		
公表文該当 ペ ー ジ	3ページ		
公表文への リ ン ク	http://www.city.takamatsu.kagawa.jp/kakuiin/KANSA/kansa/kansahoukoku/kouji/kouji27/ko129.pdf		

指 摘 又 は 意 見 に 対 す る 措 置	
所 管 課 等	都市整備局 都市計画課
結 果	本件意見に関して、打合せ協議記録簿等については、平成28年1月29日以降の工事において、指示事項の記載を消えることのないボールペンで記述することとした。

工事監査（随時監査）結果に基づく措置通知

通知No.

No.2

監査の対象	平成27年度において施工した建設工事		
指摘又は意見			
告示番号	高松市監査委員告示第5号	告示日	平成28年1月29日
区分	<input type="checkbox"/> 指摘	<input checked="" type="checkbox"/> 意見	通知日 平成28年8月19日
指摘・意見の項目	現場施工状況調査における所見について (仏生山地区パークアンドライド駐車場基盤整備工事)		
内容	プレキャスト式貯水槽付近での埋戻し・転圧作業の状況を確認したが、盛土材が乾燥しており、十分な締め固め密度を得られるように、散水等により最適含水比での施工管理を指示されたい。		
公表文該当ページ	4ページ		
公表文へのリンク	http://www.city.takamatsu.kagawa.jp/kakuiin/KANSA/kansa/kansahoukoku/kouji/kouji27/ko129.pdf		

指摘又は意見に対する措置	
所管課等	都市整備局 都市計画課
結果	本件意見に関して、平成28年1月29日以降の工事において、盛土部分の施工時には湿潤な状態で十分な締め固め密度が得られるように施工管理を行っており、施工後に盛土材の土質試験を行った結果、十分な締め固め密度が得られていることを確認した。