

別記4-1

屋外タンク貯蔵所（固定屋根式）点検表

点検項目	点検内容	点検方法	点検結果	措置年月日 及び措置内容
保安距離	保安物件新設等の有無	目視（該当物件がある場合は実測）		
	代替措置の塀にあっては損傷の有無	目視		
	代替施設の水幕設備にあっては水幕設備点検表による。			
保有空地	許可外物件存置の有無	目視		
	代替施設の冷却用散水設備にあっては冷却用散水設備点検表による。			
タンクの不等沈下	不等沈下の有無	レベル計等による 沈下測定 *注1		
基礎	犬走り、法面及びコンクリートリングの損傷の有無	目視		
	水抜管の目つまりの有無	目視		
底	漏えいの有無	目視		
	張出部の変形、亀裂の有無	目視		
	張出部のめり込み、浮き上がり、土砂堆積、滯水の有無	目視		
	張出部の塗装状況及び腐食の有無	目視（著しい腐食が認められた箇所は、計器による肉厚測定）		
	固定ボルトの腐食、ゆるみ等の有無	目視又はハンマーテスト等による。		
雨水浸入防止措置	変形、亀裂、剥離等の有無	目視		
部	漏えいの有無	目視		
	腐食、変形、亀裂の有無	目視		
	取付部廻り底板の腐食の有無	目視		
	ピットの損傷、滯油、滯水、土砂等の堆積の有無	目視		
	水抜管とピットとの間隔の適否	目視		

		ドレン受け口の閉鎖状況	目視	
側板部	側板	漏えいの有無	目視	
		変形、亀裂の有無	目視	
		塗装状況及び腐食の有無	目視（著しい腐食が認められた箇所は、計器による肉厚測定	
	ノズル（水抜管を含む。）、マンホール等	漏えいの有無	目視	
		変形、損傷の有無	目視	
		取付けボルトの折損等の有無	目視	
		塗装状況及び腐食の有無	目視（著しい腐食が認められた箇所は、計器による肉厚測定）	
屋根部	タンクアース	断線の有無	目視	
		取付部のゆるみ等の有無	目視	
		接地抵抗値の適否	接地抵抗計による測定	
	ウインドガーター及び階段	変形、損傷の有無	目視	
		塗装状況及び腐食の有無	目視	
根部	屋根板	変形、亀裂の有無	目視	
		塗装状況及び腐食の有無	目視（著しい腐食が認められた箇所は計器による肉厚測定）	
		水溜りの有無	目視	
	通気管	引火防止装置の損傷、目づまり、腐食の有無	目視（ただし、外部から点検不能の場合は、取り外して行う。）	
		弁の作動状況	作動確認（ただし、外部から点検不能の場合は取り外して行う。）	
		管内障害物の有無	目視	
		塗装状況及び腐食の有無	目視	
		バードスクリーンの損傷及び目詰りの有無	目視	

計 測 裝 置	安全装置	損傷、腐食の有無	目視		
		作動状況	取外し等による機能試験		
	検尺口、サンプリン グ口、マンホール	変形、亀裂、隙間の有無	目視		
		塗装状況及び腐食の有無	目視		
		周囲汚損の有無	目視		
	液量自動表示装置	損傷の有無	目視		
		取付部のゆるみ等の有無	目視		
		作動、指示状況	目視		
配 管 ・ バ	温度計	損傷の有無	目視		
		取付部のゆるみ等の有無	目視		
		作動、指示状況	目視		
	圧力計	損傷の有無	目視		
		取付部のゆるみ等の有無	目視		
		作動、指示状況	目視		
	液面上（下）限 警報 設備	損傷の有無	目視		
		機能の適否	作動確認		
配 管 ・ バ	配管 (可撓部を含む。)	漏えいの有無	目視又は *注2		
		変形、損傷の有無	目視		
		塗装状況及び腐食の有無	目視（著しい腐食が認められた箇所は、計器による肉厚測定）		
		地面との離隔状況	目視		
	フランジ、バルブ等	漏えいの有無	目視		
		変形、損傷の有無	目視		
		塗装状況及び腐食の有無	目視		
		バルブ開閉機能の適否	目視		
		フランジボルトのゆるみ等の有無	目視（ゆるみの有無については、ハンマーテスト等に		

ル ブ 等	注入口	閉鎖時の漏えいの有無	目視		
		変形、損傷の有無	目視		
		接地電極損傷の有無	目視		
		接地抵抗値の適否	接地抵抗計による測定		
	ラック、サポート	固定の状況	目視		
		変形、損傷の有無	目視		
		塗装状況及び腐食の有無	目視		
	配管ピット	滯油、滯水、土砂等の堆積の有無	目視		
		亀裂、損傷等の有無	目視		
	エアー抜き (ドレンを含む。)	漏えいの有無	目視		
		塗装状況及び腐食の有無	目視		
		機能の適否	作動確認		
ポンプ 設 備	ポンプ	漏えいの有無	目視		
		変形、損傷の有無	目視		
		異音、異常振動、異常発熱の有無	目視		
		塗装状況及び腐食の有無	目視		
		ポンプ取付基礎の亀裂、損傷の有無	目視		
		固定ボルトの腐食、ゆるみ等の有無	目視又はハンマーテスト等による。		
	ポンプアース	断線の有無	目視		
		取付部のゆるみ等の有無	目視		
		接地抵抗値の適否	接地抵抗計による測定		
	囲い、床、ためます、 油分離装置	亀裂、損傷等の有無	目視		
		滯油、滯水、土砂等の堆積の有無	目視		
	建屋及び附属設備	屋根、壁、床、防火戸等の亀裂、損傷等の有無	目視		
		換気・排出設備等の損傷の有	目視及び作動確認		

		無及び機能の適否		
		照明設備の損傷の有無	目視	
防 油 堤	防油堤等	亀裂、損傷等の有無	目視	
		目地の脱落等の有無	目視	
		波打ち、傾斜の有無	目視（著しい場合 は、レベル計等に よる測定）	
		基礎部分の洗掘の有無	目視	
		堤内雑草その他の不必要な物件の存置の有無	目視	
油 堤	水抜き弁	開閉状況の適否	目視	
		損傷の有無	目視	
		泥等の詰まりの有無	目視	
		機能の適否	作動確認	
		開放状況確認装置の機能の適否	作動確認	
排水溝、ためます等	排水溝、ためます等	亀裂、損傷等の有無	目視	
		滯油、滯水、土砂等の堆積の有無	目視	
		流出危険物自動検知装置の機能の適否	作動確認	
	防油堤の階段及び 点検歩廊	変形、損傷の有無	目視	
電気設備	電気設備	配線及び機器の損傷の有無	目視	
		機能の適否	作動確認	
標識、掲示板		取付状況、記載事項の適否 及び損傷、汚損の有無	目視	
消 火 設 備	消火器	位置、設置数、外観的機能の適否	目視	
	消火器以外の消火設備	消火設備点検表による。		

警報設備		損傷の有無	目視	
		機能の適否	作動確認	
その他	タンク、配管の保温(冷)材	損傷、脱落の有無	目視	
		雨じまいの適否	目視	
		被覆材の塗装状況及び腐食の有無	目視	
	タンク支柱	変形、損傷の有無	目視	
		固定ボルトの腐食、ゆるみ等の有無	目視（ゆるみの有無については、ハンマーテスト等による。）	
	ガス検知設備	損傷の有無	目視	
		機能の適否	作動確認	
	ミキサー	漏えいの有無	目視	
		異音、異常振動、異常発熱の有無	目視	
		塗装状況及び腐食の有無	目視	
		固定ボルトの腐食及びゆるみ等の有無	目視又はハンマーテスト等による。	
	加熱装置	固定状況等の適否	目視	
	電気防食設備	端子箱の損傷、土砂等の堆積、端子のゆるみ等の有無	目視	
		防食電位（電流）の適否	電位計による測定	
	水切り装置	漏えいの有無	目視	
		機能の適否	作動確認	
	その他			

注1 屋外貯蔵タンクの不等沈下の有無については、「屋外タンク貯蔵所の不等沈下の点検方法に係る運用について」（平成8年2月13日付け消防危第28号）により点検することができる。

注2 「地下貯蔵タンク等及び移動貯蔵タンクの漏れの点検に係る運用上の指針について」（平成16年3月18日消防危第33号）により点検すること。