

様式第2号（第7条関係）

年 月 日

（宛先）高松市消防局長（高松市 消防署長）

報告者 住所  
氏名

キュービクル式変電設備の概要報告書

次の場所に設置しようとするキュービクル式変電設備は、消防法規の委任規定に基づく内容のうち予防業務に係るものを指定する件とおりのものであることを報告します。

防火対象物	所在地	
	名称	
	設置場所	
外 箱	<input type="checkbox"/> 材料は板又はこれと同等以上の防火性能を有するものであり、その厚さは1.6mm（屋外の場合は2.3mm）以上である。	
	<input type="checkbox"/> 開口部には、防火設備を設けるものとし、網入りガラス入りの防火設備にあっては、当該網入りガラスを不燃材料で固定したものである。	
	<input type="checkbox"/> 床、壁又は柱に容易に、かつ、堅固に固定できる構造のものである。	
	<input type="checkbox"/> 右の①～⑦で、適当な保護がなされたもの以外のものが外部に露出して設けられていない。	①各種表示灯 ②配線用遮断器 ③電圧計 ④電流計 ⑤スイッチ類 ⑥配線の引込口・引出口 ⑦換気口・換気装置
	<input type="checkbox"/> 直径10mmの丸棒が入るような穴又はすき間がない。	
附属機器	<input type="checkbox"/> 外箱の底面から10cm以上離して収納できるものである。	
	<input type="checkbox"/> 外箱又は配電盤等に堅固に固定されている。	
配線引出口	<input type="checkbox"/> 金属管又は金属製可とう電線管を容易に接続できるものである。	
換気装置	<input type="checkbox"/> 外箱の内部が著しく高温にならないよう空気の流通が十分に行える。 <input type="checkbox"/> 自然換気口の開口部の面積の合計は、外箱の一の面について、当該面の面積の3分の1以下である。 <input type="checkbox"/> 自然換気口によっては十分な換気が行えないものにあつては、機械式換気設備が設けられている。 <input type="checkbox"/> 換気口には、金網、金属製ガラリ、防火ダンパーを設ける等の防火措置が講じられている。	
※受付欄	※経過欄	

- 備考 1 ※欄は記入しないでください。  
2 該当する□にレを記入してください。