

別記様式第22

非常コンセント設備（共同住宅用非常コンセント設備）試験結果報告書										
試験実施日 年 月 日										
試験実施者										
住所										
氏名										
用途	() 項	延べ面積	m ²	階数	地上	階	地階	階		
試験項目					種別・容量等の内容			結果		
外	設置場所等									
	設置数	11階以上				個				
地下街				個						
1の階層に設ける最大個数				個						
1の専用幹線に設ける最大個数				個						
観	専用幹線				本					
	過電流遮断機	設置場所等				———				
種類				開閉器15A・配線用遮断器20A						
試	保護箱等	設置場所等				床面からの高さ			m	
		保護箱				———				
	非常用コンセントの差込み接続器				———					
	接地				———					
電	常用電源				———					
	非常電源の種類別				専用受電・自家発・蓄電池・燃料電池					
験	表示灯				———					
機能試験	端子電圧試験		最大		V					
			最小		V					
備考										

- 備考
- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 - 2 選択肢のある欄は、該当する事項を○印で囲むこと。
 - 3 結果の欄には、良否を記入すること。
 - 4 非常電源及び配線についての試験結果報告書を添付すること。
 - 5 総合操作盤が設けられているものにあつては、総合操作盤についての試験結果報告書を添付すること。