

別記様式第22

非常コンセント設備（共同住宅用非常コンセント設備）試験結果報告書

試験実施日 年 月 日

試験実施者

住 所

氏 名

用 途	() 項	延べ面積	m ²	階数	地上 階 地階	階	
試 験 項 目			種 別 ・ 容 量 等 の 内 容			結 果	
観 試 験	設 置 場 所 等						
	設 置 数	11 階 以 上	個				
		地 下 街	個				
		1 の 階 層 に 設 け る 最 大 個 数	個				
		1 の 専 用 幹 線 に 設 け る 最 大 個 数	個				
	専 用 幹 線		本				
	過 電 流 遮 断 機	設 置 場 所 等	———				
		種 類	開閉器15A・配線用遮断器20A				
	保 護 箱 等	設 置 場 所 等	床面からの高さ m				
		保 護 箱	———				
		非常用コンセントの差込み接続器	———				
		接 地	———				
表 示 灯	電 源	常 用 電 源	———				
		非 常 電 源 の 種 別	専用受電・自家発・蓄電池・燃料電池				
機 能 試 験		最 大	V				
端 子 電 圧 試 験		最 小	V				

備
考

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A 4 とすること。
- 2 選択肢のある欄は、該当する事項を○印で囲むこと。
- 3 結果の欄には、良否を記入すること。
- 4 非常電源及び配線についての試験結果報告書を添付すること。
- 5 総合操作盤が設けられているものにあつては、総合操作盤についての試験結果報告書を添付すること。