

連結送水管（共同住宅用連結送水管）試験結果報告書 試験実施日 年 月 日 試験実施者 住 所 氏 名															
用 途		（ ） 項													
延 べ 面 積		m ²			階 数										
送 水 口		設置位置										設置個数		個	
		種 類													
試 験 項 目						種 別 ・ 容 量 等 の 内 容						結 果			
外	送 水 口	設置場所等	設 置 場 所 等			_____									
			設 置 高 さ			地盤面からの高さ						m			
			表 示			_____									
	機 器	送 水 口 等			_____										
逆 止 弁 等			_____												
観	放 水 口	放水口の設置個数	階											—	
			双口形												
			单口形												
試	放 水 口	設 置 場 所			_____										
		周 囲 の 状 況 ・ 操 作 性			_____										
		設 置 高 さ			床面からの高さ						m				
		構 造			_____										
		表 示			_____										
験	格 納 箱	設 置 場 所			_____										
		設 置 状 況			_____										
		周 囲 の 状 況			_____										
		材 質 等			_____										
		表 示			_____										

試 験 項 目			種 別 ・ 容 量 等 の 内 容	結 果		
外 観 試 験	放 水 口 等	ホース ・ ノズル	ホース（結合金具を含む。）	——		
			ノズル	——		
			結合状態	——		
	設 置 場 所					
	加 圧 送 水	ポ ン プ	ポンプの仕様	製造者名	定格吐出量 L/min	
				型式	製造番号	
				製造者名	定格全揚程 m	
			電 動 機 の 仕 様	型式	種別 型電動機	
				製造番号	定格電圧 V	
					定格電流 A	
		を 用 い る 装 置	ポンプ・電動機	設置状況	——	
				接地工事	種接地	
				配線	——	
				潤滑油	——	
	の 装 置	水温上昇防止のための逃し装置	配管・バルブ類	管の呼び A		
			オリフィス等	流過口径 mm		
			ブースターポンプに設ける逃し配管・逃し装置	逃し配管の高さ m		
				逃し装置の設定圧力 MPa		
	性能試験装置の配管・バルブ類		——			
	の 装 置	呼 水 装 置	材質	鋼板製・合成樹脂製		
水量			L			
溢水用排水管			管の呼び A			
呼水管			管の呼び A			
補給水管			管の呼び A			
減水警報装置			フロートスイッチ・電極			
制御装置			設置場所			
の 装 置	制 御 装 置	制御盤	——			
		予備品等	——			
		接地工事	種接地			

試 験 項 目				種 別 ・ 容 量 等 の 内 容	結 果	
外 観	加 圧 送 水 装 置	ポ ン プ	圧 力 計 ・ 連 成 計	設 置 位 置	—	
				性 能	—	級
		起 動 装 置	直 接 操 作 部	設 置 場 所 等	—	
				表 示	—	
			遠 隔 操 作 部	設 置 場 所 等	—	
				構 造	—	
	表 示	—				
	耐 震 措 置	有 ・ 無				
	配 管 ・ バ ル ブ 類	設 置 状 況			専 用 ・ 兼 用	
		機 器	配 管	—	A	
材 質			—			
バ ル ブ 類			—			
吸 水 管			—			
耐 震 措 置	—					
電 源	常 用 電 源			V		
	非 常 電 源 の 種 別			専 用 受 電 ・ 自 家 発 電 ・ 蓄 電 池 ・ 燃 料 電 池		
高 架 ・ 中 間 水 槽	構 造			—		
	水 量			—	L	
	吸 水 障 害 防 止 措 置			—		
	給 水 装 置			—		
	耐 震 措 置			—		
機 能 試 験	加 圧 送 水	呼 水 装 置 作 動 試 験	減水警報装置作動状況	底面からの高さ	cm	
			自動給水装置作動状況	—		
			呼水槽からの水の補給状況	—		
	制 御 装 置 試 験	起 動 ・ 停 止 操 作 時 の 状 況			—	
		電 源 切 替 時 の 運 転 状 況			—	
	装 置 試 験	ポ ン プ の 起 動 状 況 等			—	
		始 動 表 示 の 点 灯 状 況			—	
	ポ ン プ 試 験	運 転 状 況			—	
		※締切り運転時の状況	締切揚程	—	m	
			電 圧	—	V	

