

別表3 排煙風量測定記録表 (A4) ※注1)

測定年月日	測定機器 メーカー名		型式番号等				
1	排煙機系統 (機器番号等)		排煙機銘板表示	排煙機の規定風量 最大防煙区画面積 $m^2 \times 1 \text{ or } 2 = m^3/min$			
2	排 煙 口				判 定		
	階	室 名	排煙口面積 (m <sup>2</sup> )	測定風速 (m/s)※注2)		測定風量 (m <sup>3</sup> /min)	規定風量 (m <sup>3</sup> /min)
							指摘なし・要是正
							指摘なし・要是正
							指摘なし・要是正
						指摘なし・要是正	
						指摘なし・要是正	
3	排 煙 機				判 定		
	排煙機 (番号等)	煙排出口面積 (m <sup>2</sup> )	測定風速 (m/s)※注2)	測定風量 (m <sup>3</sup> /min)		規定風量 (m <sup>3</sup> /min)	
						指摘なし・要是正	
4	直結エンジン (内燃エンジン) の有無	予備電源又は直結エンジン切り替え					
	有 ・ 無	指摘なし・要是正					
5	排煙系統図 (排煙機と排煙口の対応関係がわかる図を記入すること)						

注1) 本記録表は、排煙機系統ごとに記入する。

注2) 「測定風速」欄には、原則として測定した箇所の平均風速を記入する。

注3) 自主点検等による排煙風量測定記録がある場合は、実施時期、測定方法、測定値等が適正であるか否かを判定すること。