別表３　排煙風量測定記録表（Ａ４）※注1)

測定年月日		測定機器　メーカー名		型式番号等	
1	排煙機系統(機器番号等)		排煙機銘板表示	排煙機の規定風量	
				最大防煙区画面積	㎡×　１ or ２　＝　m3/min

2	排煙口						判定
	階	室名	排煙口面積 (㎡)	測定風速 (m/s)※注2)	測定風量 (㎥/min)	規定風量 (㎥/min)	
							指摘なし・要是正
							指摘なし・要是正
							指摘なし・要是正
							指摘なし・要是正
							指摘なし・要是正

3	排煙機					判定
	排煙機　(番号等)	煙排出口面積 (㎡)	測定風速 (m/s)※注2)	測定風量 (㎥/min)	規定風量 (㎥/min)	
						指摘なし・要是正

4	直結エンジン（内燃エンジン）の有無	予備電源又は直結エンジン切り替え
	有　・　無	指摘なし・要是正

5	排煙系統図　(排煙機と排煙口の対応関係がわかる図を記入すること)

注1）本記録表は、排煙機系統ごとに記入する。
注2）「測定風速」欄には、原則として測定した箇所の平均風速を記入する。
注3）自主点検等による排煙風量測定記録がある場合は、実施時期、測定方法、
　　測定値等が適正であるか否かを判定すること。